

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

4589 *Resolución de 20 de febrero de 2009, de la Secretaría General de Energía, por la que se modifica la resolución de certificación de un captador solar, modelo Isotherm Plus.*

Por Resolución de 2 de febrero de 2007 de la Secretaría General de Energía se certifica un captador solar marca Isofotón, modelo Isotherm Plus, a solicitud de «Isofotón, S.A.» con contraseña NPS-2207.

Resultando que en dicha Resolución se hace constar por error que la presión máxima de funcionamiento son 300 KPa;

Resultando que el dato correcto es de 800 KPa,

Esta Secretaría General resuelve modificar su Resolución de fecha 2 de febrero, estableciendo como presión de funcionamiento máximo 800 KPa, manteniéndose el resto de características y condiciones.

Madrid, 20 de febrero de 2009.—El Secretario General de Energía, Pedro Luis Marín Uribe.