

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

**11785** *Anuncio de los Servicios Territoriales de las Terres de l'Ebre del Departamento de Economía y Finanzas de información pública sobre una instalación eléctrica (exp. I612/042/07).*

Según lo que establecen la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, de regulación de las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento de autorización de instancias de energía eléctrica; el Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el que se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas y el Real Decreto Legislativo 1/2008, de 11 de enero, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Evaluación de Impacto Ambiental de proyectos, se somete a información pública la petición de autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y el estudio de evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica que se detalla a continuación:

Peticionario: CAPITAL ENERGY CENTRO NORTE, SLU, con domicilio social en la calle Cardenal Marcelo Spínola, 4, D-2, 1ºB, CP 28016, Madrid.

Objeto: autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y evaluación de impacto ambiental.

Exp.: I612/142/07

Proyecto de ejecución de la instalación eléctrica de la línea aérea 110 Kv de evacuación de la potencia generada por los parques eólicos "Vallfenoses" y "Cova de Matamoros", en el término municipal de Flix, con las características técnicas siguientes:

Soportes: metálicos, de celosía, de las series Halcón y Cóndor.

Núm. De cables de tierra: 1 (OPGW-24)

Zona de cálculo: A

Origen: pórtico subestación parque eólico Vallfenoses

Final: soporte 25 de la propia línea eléctrica de evacuación

Longitud línea aérea: 9007 m

Tensión nominal: 110 kV

Potencia máxima de transporte: 79.45 MW

Potencia prevista de transporte: 44 MW

Núm. De circuitos: 1

Núm. Conductores por fase: 1 (LA-180)

Finalidad: evacuación de la energía generada por los parques eólicos "Cova de Matamoros" y "Les Vallfenoses".

Términos municipales: Flix

Presupuesto: 666418,62 euros

La descripción, las especificaciones y la justificación de los elementos que integran la instalación están detallados en el proyecto ejecutivo redactado por el ingeniero industrial Ramón Fernández de Bordons, colegiado núm. 1813, visado por el Colegio de Ingenieros de ICAI con el número 2452/08 en fecha 9 de junio de 2008.

Se hace público para que todas las personas o entidades que se consideren afectadas puedan examinar el proyecto de ejecución y el estudio de evaluación de impacto ambiental de la instalación eléctrica indicada en los Servicios Territoriales del Departamento de Economía y Finanzas en Les Terres de l'Ebre (c. Llotja, 4, 1r, Tortosa), en horario de 9 a 14 horas, y formular las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 30 días a partir del día siguiente a la publicación de este Anuncio.

Tortosa, 3 de marzo de 2009.- Josep Rovira Eiximeno, Director de los Servicios Territoriales en Les Terres de l'Ebre.

**ID: A090019309-1**