

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI D'HABITATGE

**15059** *Correcció d'errors i errades de l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació aprovats pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre.*

Havent observat errors i errades a l'Ordre VIV/984/2009, de 15 d'abril, per la qual es modifiquen determinats documents bàsics del Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel Reial decret 314/2006, de 17 de març, i el Reial decret 1371/2007, de 19 d'octubre, publicada al BOE núm. 99, de 23 d'abril de 2009, i en el seu suplement en català, se'n fan les rectificacions oportunes referides a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 28, quart guió, on diu: «En edificis d'ús residencial habitatge, els envidraments amb vidre...», ha de dir: «En edificis d'ús residencial habitatge, els envidraments que es trobin a una altura de més de 6 m sobre la rasant exterior amb vidre...»

A la pàgina 30, últim guió, on diu: «...en la posició d'obertura de classe 1 o superior; no obstant això...», ha de dir: «...en la posició d'obertura de classe 1; no obstant això...»

A la pàgina 33, sisè guió, després de «sempre que no comparteixin portes o finestres.», s'ha d'afegir: «Quan sí que les comparteixin, l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , d'aquestes no ha de ser inferior a 30 dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 34, vuitè guió, on diu: «Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d'ús residencial (públic o privat) o hospitalari, l'índex global de reducció acústica,  $R_A$ , d'aquestes no ha de ser inferior a 20 dBA i l'índex global de reducció acústica,  $R_A$ , del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.», ha de dir: «Quan sí que les comparteixin i siguin edificis d'ús residencial (públic o privat) o hospitalari, l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , d'aquestes no ha de ser inferior a 20 dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 34, desè guió, on diu: «Quan sí que les comparteixin, l'índex global de reducció acústica,  $R_A$ , d'aquestes no ha de ser inferior a 30 dBA i l'índex global de reducció acústica,  $R_A$ , del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.», ha de dir: «Quan sí que les comparteixin, l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , d'aquestes, no ha de ser inferior a 30 dBA i l'índex global de reducció acústica, ponderat  $A, R_A$ , del tancament no ha de ser inferior a 50 dBA.»

A la pàgina 35, setè guió, on diu: «4 A més s'ha de tenir en compte les especificacions dels apartats 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4.», ha de dir: «4 A més s'han de tenir en compte les especificacions dels apartats 3.3, 3.1.4.1.2, 3.1.4.2.2 i 5.1.4.»

En la pàgina 37, sisè guió, en el punt 7, a, i, on diu: «per a la façana o paret mitgera d'un full o ventilada amb full interior de fàbrica o de formigó s'ha de complir:...», ha de dir «per a la façana o paret mitgera d'un full o ventilada de fàbrica o de formigó s'ha de complir:...»

A la pàgina 39, en la taula 3.2, a la tercera fila d'elements de separació vertical Tipus 1: Un full o dos fulls de fàbrica amb extradossat,

On diu:

Elements de separació verticals				
Tipus	Element base <sup>(1)(2)</sup> (Eb - Ee)		Extradossat <sup>(3)</sup> (Tr) (en funció dels envans)	
			Envans de fàbrica o panells prefabricats pesants <sup>(4)</sup>	Envans d'entramat autoportant
	m kg/m <sup>2</sup>	R <sub>A</sub> dBA	ΔR <sub>A</sub> dBA	ΔR <sub>A</sub> dBA
TIPUS 1 Un full o dos fulls de fàbrica amb extradossat.	67	33		16 <sup>(8)</sup> (10)
	120	38		14 <sup>(8)</sup> (10)
	150	41	16 <sup>(8)</sup>	13 <sup>(10)</sup>

Ha de dir:

Elements de separació verticals				
Tipus	Element base <sup>(1)(2)</sup> (Eb - Ee)		Extradossat <sup>(3)</sup> (Tr) (en funció dels envans)	
			Envans de fàbrica o panells prefabricats pesants <sup>(4)</sup>	Envans d'entramat autoportant
	m kg/m <sup>2</sup>	R <sub>A</sub> dBA	ΔR <sub>A</sub> dBA	ΔR <sub>A</sub> dBA
TIPUS 1 Un full o dos fulls de fàbrica amb extradossat.	67	33		16 <sup>(8)</sup> (10)
	120	38		14 <sup>(8)</sup> (10)
	150 <sup>(7)</sup>	41 <sup>(7)</sup>	16 <sup>(8)</sup>	13 <sup>(10)</sup>

A la pàgina 43, a la nota (6), on diu: «1H, per a façanes o parets mitgeres d'1 full o façanes ventilades amb el full interior de fàbrica o de formigó, que han de complir...», ha de dir: «1H, per a façanes o parets mitgeres d'1 full o façanes ventilades de fàbrica o de formigó, que han de complir...»

A la mateixa pàgina, a la mateixa nota (6), on diu: «2H, per a façanes o parets mitgeres de dos fulls, que han de complir:

- i. Per a les façanes pesants no ventilades amb el full interior d'entramat autoportant: ...
- ii. Per a les façanes o parets mitgeres ventilades o lleugeres no ventilades, amb el full interior d'entramat autoportant: ...»

Ha de dir: «2H, per a les façanes o parets mitgeres de dos fulls, que han de complir:

- i. Per a les façanes pesants no ventilades o ventilades per l'exterior del full principal amb el full interior d'entramat autoportant o adherit: ...
- ii. Per a les façanes o parets mitgeres pesants ventilades per l'interior del full principal o lleugeres, ventilades o no ventilades, amb el full interior d'entramat autoportant: ...»

A la pàgina 44, quart i cinquè guió, on diu: «A la taula 3.4. la columna: "Part cega (1) 100% R<sub>A</sub> dBA", es modifica per: "Part cega (1) 100% R<sub>A,Tr</sub> dBA". - La columna: "Part cega (1) ≠ 100% R<sub>A</sub> dBA", es modifica per: "Part cega (1) ≠ 100% R<sub>A,Tr</sub> dBA".»,

Ha de dir: «En la taula 3.4. la columna: "Part cega (1) 100% R<sub>A</sub> dBA", es modifica per: "Part cega 100% R<sub>A,Tr</sub> dBA". - La columna: "Part cega (1) ≠ 100% R<sub>A</sub> dBA", es modifica per: "Part cega ≠ 100% R<sub>A,Tr</sub> dBA".»