

## I. DISPOSICIONS GENERALS

### MINISTERI DE SANITAT, SERVEIS SOCIALS I IGUALTAT

**6730** *Correcció d'errors del Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines.*

Havent observat un error en el Reial decret 742/2013, de 27 de setembre, pel qual s'estableixen els criteris tecnicosanitaris de les piscines, publicat en el «Butlletí Oficial de l'Estat» número 244, d'11 d'octubre de 2013, i en el seu suplement en català, se'n fa la rectificació oportuna referida a la versió en llengua catalana:

A la pàgina 11, se substitueix l'annex II «Paràmetres indicadors de qualitat de l'aire» pel següent:

#### ANNEX II

##### Paràmetres indicadors de qualitat de l'aire

S'ha de mesurar en aire, en el cas de piscines cobertes:

Paràmetre	Valor paramètric
Humitat relativa	< 65%
Temperatura ambient	La temperatura seca de l'aire dels locals que continguin piscines climatitzades s'ha de mantenir entre 1 °C i 2 °C per sobre de la de l'aigua del vas, excepte vasos d'hidromassatge i terapèutics.
CO <sub>2</sub>	La concentració de CO <sub>2</sub> a l'aire del recinte dels vasos coberts no ha de superar més de 500 ppm (en volum) del CO <sub>2</sub> de l'aire exterior.