

7930

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita (L. 1.853).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autorización para montar la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente y en virtud de la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima», la instalación de la línea eléctrica aérea, simple circuito a 13,2 kV., «Ondárroa-Berriatua», que enlazará la E. T. D. de Ondárroa con la línea de Berriatua y alimentará a varios CC. TT. actuales y proyectados, con una longitud total de 4.241 metros, conductor de cable «Aldrey» de 54,6 milímetros cuadrados de sección y apoyos de hormigón con crucetas de madera, en los términos municipales de Ondárroa y Berriatua.

Derivaciones.—Del apoyo número 6 parte la derivación actual al C. T. «Santa Ana», con 197 metros de longitud. Del apoyo número 7 partirá la derivación al C. T. proyectado «Arançibia», con 360 metros. Del apoyo número 13 parte la derivación actual al C. T. «Gardotza», con 274 metros. Del apoyo número 14 parte la derivación actual al C. T. «Bombas Ayuntamiento», con 8 metros. Del apoyo 17 parte la derivación actual al C. T. «Eusebio Galdós», con 80 metros. Del apoyo número 18 parte la derivación actual al C. T. «Okola», con 10 metros. Del apoyo 20 parte la derivación actual al C. T. «Cikautxo», con 82 metros. Del apoyo 25 parte la derivación al C. T. actual «Berriatua II», con 400 metros. Asimismo del apoyo número 3H de la citada derivación parte otra hacia el C. T. actual «Manufacturas Calvo», con 36 metros. Del apoyo 29 parte la derivación actual al C. T. «Osam». Del apoyo 31 parte la derivación al C. T. actual «Berriatua I», con 277 metros.

El conductor de las derivaciones será de «Aldrey» de 43,1 milímetros cuadrados de sección y los apoyos iguales que los de la línea general.

La finalidad de la línea y derivaciones será la de suministrar energía eléctrica en la zona de referencia.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 12 de marzo de 1975.—El Delegado provincial, Pablo Díez Mota.—3.788-C.

7931

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita (L. 1.880).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autorización para montar la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968,

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente y en virtud de la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, Sociedad Anónima», la instalación de la línea eléctrica aérea, trifásica, simple circuito a 13,2 kV., que partiendo de la línea «Munguía-Arrieta-Elejalde» enlace con «Guernica-Arana-Abalix», alimente a los centros de transformación que seguidamente se detallan:

Derivación al C. T. «Martín-Andi». Parte del apoyo número 33, con 400 metros de recorrido.

Derivación a los CC. TT. «Kataliña» y «Boricas». Parte del apoyo número 37, dejando a los seis metros colgado sobre un poste el C. T. «Kataliña», y después de un recorrido de 459 metros, da fin en el C. T. «Boricas».

Derivación a los CC. TT. «Magdalen», «Larrinaga», «Barayas» y «La Villa». Parte del apoyo número 44, aprovechándose el trazado actual hasta el C. T. «La Villa».

Continúa la línea ahora proyectada hasta un punto distante 210 metros, desde el cual toma tres direcciones: a la izquierda y

con un recorrido de 281 metros, al C. T. «La Villa»; a la derecha y con 326 metros de longitud, al C. T. «Magdalen»; en prolongación a 414 metros deja colgado sobre dos postes el centro de transformación «Larrinaga» y a 810 metros, también sobre dos postes, el C. T. «Barayas».

Derivación a los CC. TT. «Elejalde» y «Uletxa». Parten también del apoyo número 44, pero en sentido opuesto; a los 100 metros de recorrido deja colgado sobre un poste el C. T. Elejalde y da fin después de 678 metros en el C. T. «Uletxa».

Derivación al C. T. «Mikene». Parte del apoyo número 58 y da fin después de tres metros en el C. T. «Mikene».

El conductor será de cable «Aldrey» de 43,1 milímetros cuadrados de sección y los apoyos de hormigón con crucetas de madera. La instalación se ubicará en el término municipal de Rigoitia. Su finalidad será la de mejorar el servicio en la zona.

Segundo.—Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre Expropiaciones Forzosas y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación, se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 12 de marzo de 1975.—El Delegado provincial, Pablo Díez Mota.—3.789-C.

7932

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Zaragoza referente a la autorización, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión (A. T. 215/74).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zaragoza, a petición de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.» (con domicilio en Zaragoza, San Miguel, número 10), solicitando autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de línea eléctrica para el centro de transformación de Atades, en Alagón; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1966, capítulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zaragoza, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación de referencia.

Declarar en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas mencionadas, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre Expropiación Forzosa y Sanciones en Materia de Instalaciones Eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Aprobar el proyecto de ejecución de las instalaciones cuyas principales características son las siguientes:

Línea eléctrica a 15 KV., trifásica, doble circuito de entrada y salida, mixta, aérea, subterránea, derivada de la existente «Alagón-Planillas».

Potencia de transporte 1.000 KVA.

Longitud: Tramo aéreo 438 metros; subterráneo, 99 metros. Conductores: Aluminio-acero de 95,06 milímetros cuadrados de sección y cable subterráneo unipolar, de aluminio y 240 milímetros cuadrados; aisladores, cadenas de vidrio; apoyos de hormigón armado y metálico, de 12 a 14 metros.

Esta resolución se dicta en las condiciones alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Zaragoza, 13 de marzo de 1975.—El Delegado provincial.—1.018-D.

7933

*RESOLUCION de la Delegación Provincial de Zaragoza referente a la autorización, declaración de utilidad pública en concreto y aprobación del proyecto de ejecución de instalación eléctrica de alta tensión (A. T. 53/74).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zaragoza, a petición de «Eléctricas Reunidas de Zaragoza, S. A.» (con domicilio en Zaragoza, San Miguel, número 10), solicitando autorización, declaración en concreto de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de subestación transformadora, intemperie, 132/45/15 KV., «La Charluca», en Calatayud, para suministro a dicho polígono industrial y ampliación de demanda en la zona; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III y IV del Decreto 2617/1966, capítulo III del Decreto 2619/1966, Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre Ordenación y Defensa de la Industria,