

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio. Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de abril de 1975.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—10.713-C.

13991 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Barcelona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Hidroeléctrica de Cataluña, S. A.», con domicilio en Barcelona, Archs, número 10, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica, cuyas características técnicas principales son las siguientes:

- Número del expediente: Sección 3.ª LD/ce-11.065/74.
- Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta tensión, con línea en tendido aéreo.
- Origen de la línea: Apoyo 9 línea a E. T. «Fundición Catalana, S. A.».
- Final de la misma: E. M. «Fundición Catalana».
- Término municipal a que afecta: Castellar del Vallés.
- Tensión de servicio: 25 KV.
- Longitud en kilómetros: 0,068 de tendido aéreo.
- Conductor: Aluminio, 43,1 milímetros cuadrados de sección.
- Material de apoyos: Castilletes.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968, ha resuelto autorizar la instalación de la línea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 18 de abril de 1975.—El Delegado provincial, Francisco Brosa Paláu.—10.712-C.

13992 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración, en concreto, de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

- Autorizar la siguiente instalación eléctrica.
- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
- Domicilio: Avenida de Ja Borbolla, 5.

Líneas de 20 KV. de salida de la nueva subestación de Calonge.

Origen: En la citada subestación, sita en el polígono Store, de esta capital.

Final: En diversas líneas y centros de transformación existentes para alimentación de las instalaciones abajo reseñadas. Términos municipales afectados: Sevilla.

Sálida número	Alimentación	Tipo de línea
1	Caseta Las Casillas	Aérea.
2	Factoría Cros	Aérea.
3	Caseta Manicomio	Aérea.
4	Caseta Calonge III	Aérea.
5	Factoría ISA	Aérea.
6	Caseta Store	Aérea.
7	Subestación Empalme	Subterránea.
8	Factoría ISA	Subterránea.
9	Caseta Store	Subterránea.
10	Parque Las Naciones	Subterránea.

- Longitud total de líneas aéreas: 4.835 metros.
- Longitud total de líneas subterráneas: 3.990 metros.
- Tensión de servicio: 20 KV.
- Conductores: Cable desnudo de aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados y cable subterráneo con conductor de aluminio de 3 x 150 milímetros cuadrados.
- Apoyos: Metálicos.
- Aisladores: Tipo cadena.
- Finalidad de la instalación: Enlace de la nueva subestación de Calonge con las redes de distribución existentes.
- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 5.665.938 pesetas.
- Referencia: RAT, 11.719.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1968.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 12 de mayo de 1975.—El Delegado provincial del Ministerio de Industria, Juan Grau Carril.—10.336-C.

13993 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto autorizar la siguiente instalación eléctrica:

- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
- Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.

Línea eléctrica

Origen: En la línea de alimentación a caseta «Matallana».

Final: En el centro de transformación denominado «La Nava».

- Término municipal afectado: Carmona.
- Tipo: Línea aérea trifásica.
- Longitud en kilómetros: 2,100.
- Tensión de servicio: 15 KV.
- Conductores: De aluminio-acero de 27,87 milímetros cuadrados.
- Apoyos: Metálicos.
- Aisladores: Rígidos y de cadenas.

Estación transformadora

Finalidad de la instalación: Alimentar a 15 KV. la zona rural de Carmona.

- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 188.370 pesetas.
- Referencia: R. A. T. 11.362.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1968.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 12 de mayo de 1975.—El Delegado provincial del Ministerio de Industria, Juan Grau Carril.—10.722-C.

13994 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre ordenación y defensa de la industria,