

citando autorización administrativa y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de las instalaciones cuyas características principales son las siguientes:

Construcción de una línea eléctrica a 13,2 KV., denominada Borbollón-Huélaga y Madroñera-Herguijuela y derivación a Pago de San Clemente, en apoyos de hormigón y metálicos y conductor de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección, con el siguiente detalle:

Longitud: 6.530 metros. Origen: C. T. número 1, «Madroñera». Punto de terminación: Apoyo 149, línea Conquista-Herguijuela.

Longitud: 1.395 metros. Origen: Apoyo 17, línea Madroñera-Herguijuela. Punto de terminación: C. T. «Pago de San Clemente».

Longitud: 3.295 metros. Origen: E. T. D. «Pantano Borbollón». Punto de terminación: Línea Huélaga.

Estas instalaciones transcurren por los términos municipales de Madroñeras, Herguijuela, Trujillo, Huélaga, Gata y Santibañez.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamentos de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968 y de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, ha resuelto conceder la autorización administrativa solicitada y declarar la utilidad pública de las instalaciones, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de estas instalaciones el titular de las mismas deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Cáceres, 17 de septiembre de 1975.—El Delegado, Raimundo Gradillas Regodón.—3.406-B.

20471 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de León por la que se declara en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en León a petición de «Iberduero, S. A.», Distribución León, con domicilio en León, calle de Legión VII, número 6, solicitando declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica a 13,8 KV. en La Robla (León), autorizada por Resolución de esta Delegación Provincial de fecha 21 de abril de 1975, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en León, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autorizó con fecha 21 de abril de 1975, cuyas principales características son las siguientes:

Se dotará a la estación transformadora distribuidora de La Robla de una nueva salida de línea a 13,8 KV., y se construirá una línea con longitud total de 4.438 metros, de los cuales 953 irán en doble circuito con la línea actual; 520 metros corresponden a la consolidación de la línea existente, 507 metros corresponden al tramo de cruce sobre el ferrocarril de Renfe, línea León-Gijón y carretera nacional Gijón-Sevilla, que no sufren variación, completándose la instalación con un nuevo tramo de línea, de 2.458 metros, que finalizará en las proximidades del kilómetro 11 de la carretera de La Magdalena a La Robla, cruzándose con la línea de nueva construcción el río Bernesga en el término municipal de La Robla, donde queda ubicada la totalidad de la instalación, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

León, 22 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, P. A., el Ingeniero Jefe de la Sección de Energía, Carlos Fernández Oliver.—3.418-B.

20472 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Madrid por la que se autoriza el establecimiento de la línea eléctrica que se cita (26-EL.1.069).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de Madrid a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Madrid, calle de Hermosilla, número 3, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966,

sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Madrid, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la línea eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

La instalación se establecerá entre la S. T. de Cercedilla y la línea Tablada-Cotos, y tiene por objeto reforzar el suministro de energía eléctrica de la S. T. de Cotos.

La línea será de doble circuito trifásico a 66 KV., con origen en la S. T. de Cercedilla y final en la línea Tablada-Cotos; su longitud será de 2,427 kilómetros; estará constituida por apoyos metálicos formados por angulares de lados iguales, de acero, conductores cable aluminio-acero de 181,7 milímetros cuadrados de sección total, las cadenas de aisladores estarán formadas por cuatro elementos de disco de vidrio tipo 1.507, de caperuza y vástago.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Madrid, 11 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial del Ministerio de Industria.—13.587-C.

20473 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Zamora por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita (expediente A-43/75).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zamora, a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Zamora, Muñoz Grandes, 14, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea eléctrica y centro de transformación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zamora, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», la instalación de la línea eléctrica y centro de transformación, cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea trifásica, a 13,2 KV., de 972 metros de longitud, origen con fusibles de ballesta del apoyo número 50 de la línea derivación a La Hiniesta, finalizando en apoyo número 9. Derivación a centro de transformación «La Polla», de cuatro metros de longitud, origen con fusibles de ballesta del apoyo número 0 de la anterior, finalizando en centro de transformación que se proyecta.

Apoyos de hormigón armado vibrado, armado nappe voute con cruceta de hierro galvanizado. Conductor aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados.

Centro de transformación tipo intemperie, con transformador de 25 KVA., denominado «La Polla», en Roales.

La finalidad de esta instalación es atender la demanda de energía eléctrica en la zona.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Zamora, 30 de agosto de 1975.—El Delegado provincial, Juan Pantoja Salguero.—13.577-C.

20474 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Zamora por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita (expediente 23/75).*

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Zamora, a petición de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Zamora,