

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la referida línea, cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea trifásica un solo circuito a 20 kV., con una longitud total de 5.306 metros y una capacidad de transporte de 2.600 kVA.; tiene su origen en el final de la línea subestación «Cuenca H. E.-Fábrica Pinasa» y su final en centro de transformación de Fuentes, todo ello propiedad del peticionario. La finalidad de esta instalación es la mejora del servicio eléctrico a Fuentes.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cuenca, 31 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, Rafael Gómez del Valle y Egea.—4.082-D.

22595 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuenca por la que se autoriza el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Claudio Coello, 55 (Madrid-1), solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea aérea trifásica a 15-20 kV., y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1956, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la referida línea, cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea trifásica un solo circuito a 15-20 kV., con una longitud total de 1.696 metros y una capacidad de transporte de 4.320 kVA.; tiene su origen en la línea subestación «H. E.-El Talayuelo», propiedad de «Eléctrica Conquense, S. A.», y su final en centro de transformación de Arcas, propiedad del peticionario. La finalidad de esta instalación es la mejora del servicio eléctrico en Arcas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cuenca, 31 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, Rafael Gómez del Valle y Egea.—4.083-D.

22596 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cuenca por la que se autoriza el establecimiento de la línea de transporte de energía eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en la Sección de Industria de esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a petición de «Hidroeléctrica Española, S. A.», con domicilio en Claudio Coello, 55 (Madrid-1), solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea aérea trifásica a 15-20 kV., y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1956, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Cuenca, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Hidroeléctrica Española, S. A.», la instalación de la referida línea, cuyas principales características son las siguientes:

Línea aérea trifásica un solo circuito a 15-20 kV., con una longitud total de 2.102 metros y una capacidad de transporte de 4.320 kVA.; tiene su origen en la subestación «Hidroeléctrica Española-El Talayuelo», propiedad de «Eléctrica Conquense, Sociedad Anónima», y su final en centro de transformación de Villar de Saz de Arcas, propiedad del peticionario. La finalidad de esta instalación es la mejora del servicio eléctrico en Villar de Saz de Arcas.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Cuenca, 31 de octubre de 1975.—El Delegado provincial, Rafael Gómez del Valle y Egea.—4.084-D.

22597 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1956, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria, ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
- b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
- c) Estación transformadora:

Emplazamiento: Prolongación avenida de José Antonio, Granada.

Tipo: Interior.

Potencia: 630 KVA.

Relación de transformación: 20-8 KV. \pm 5 por 100/3 \times 398-230 voltios.

d) Procedencia de los materiales: Nacional.

e) Presupuesto: 734.452 pesetas.

f) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro.

g) Referencia: 2.020/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente Resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por el excelentísimo Ayuntamiento de Granada.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 29 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Huberto Merismans Hurtado.—14.564-C.

22598 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966 de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
 b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
 c) Línea eléctrica:

Origen: Centro de transformación «Plaza del Ayuntamiento».
 Final: Centro de transformación.
 Término municipal afectado: Atarfe.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en kilómetros: 0,204.
 Tensión de servicio: 20/8 KV.
 Conductores: Aluminio de 1 por 150 milímetros cuadrados, aislamiento seco, 12/20 KV.
 Potencia a transportar: 250 KVA.

- d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Lucena.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 250 KVA.
 Relación de transformación: 20/8 KV. \pm 5 por 100/3 por 398-230 voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
 f) Presupuesto: 1.046.358 pesetas.
 g) Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro.
 h) Referencia: 1.995/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente Resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Ayuntamiento de Atarfe.

El plazo de puesta en marcha será de tres meses.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 29 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—14.562-C.

22599 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- a) Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
 b) Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
 c) Línea eléctrica:

Origen: Apoyo fin de línea de la que alimenta al C. T. «Caballero».
 Final: Centro de transformación.
 Término municipal afectado: Guadix.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en kilómetros: 0,060.
 Tensión de servicio: 20/6 KV.
 Conductores: Aluminio de 1 por 150 milímetros cuadrados, 12/20 KV., aislamiento seco.
 Potencia a transportar: 180 KVA.

- d) Estación transformadora:

Emplazamiento: Caballero.
 Tipo: Interior.
 Potencia: 160 KVA.
 Relación de transformación: 20/6 KV \pm 5 por 100/3 por 230-133 voltios.

- e) Procedencia de los materiales: Nacional.
 f) Presupuesto: 472.233 pesetas.

g) Finalidad de la instalación: Cambio de emplazamiento actual C. T.

- h) Referencia: 2.011/A. T.

Las obras se ajustarán en lo que no resulte modificado por la presente Resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por Ayuntamiento de Guadix.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos que determina la Ley 10/1966, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 29 de septiembre de 1975.—El Delegado provincial, Huberto Meersmans Hurtado.—14.563-C.

22600 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Guipúzcoa por la que se hace pública la autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública de la electrificación rural del término municipal de Alegría de Oria, para «Iberduero, Sociedad Anónima».

Visto el expediente incoado en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Guipúzcoa, a instancia de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, Gardoqui, 8, solicitando autorización para el establecimiento de la electrificación rural del término municipal de Alegría de Oria (programación de 1974) y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización administrativa de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento de la Ley 10/1966, de 18 de marzo, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas,

Esta Delegación Provincial ha resuelto:

Primero.—Autorizar a «Iberduero, S. A.» (expedientes CE. 7-B/1612, CE.8-A/1613 y CE.7-A/1614/74), el establecimiento de las siguientes instalaciones:

Primero.—Líneas a 13,2 KV., aéreas, trifásicas, simple circuito:

- a) Derivación a E. T. «Lasa».—Arranca de la derivación a E. T. «Alzo» de la línea E. T. D. «Alegría de Oria-P. Ayuntamiento». Longitud, 1.146 metros.
 b) Derivación a E. T. Eguiloz.—Arranca de la línea E. T. D. «Villafranca-Icasteguita». Longitud, 11 metros.

Las líneas están formadas por cuatro conductores de cable «Alredy» de 28, 40 y 56 milímetros cuadrados, sobre apoyos de hormigón.

Segundo.—Estación transformadora de tipo intemperie sobre dos apoyos de hormigón:

- a) E. T. número 1. «Lasa».—Situada junto al caserío «Barruca-Chiqui» y equipada con un transformador trifásico de 160 KVA., de 13.200/230/133 voltios.
 b) E. T. número 2 Eguiloz.—Situada junto al caserío «Ayute» y equipada con un transformador trifásico de 50 KVA., de 13.200/380/230 voltios.

Tercero.—Líneas en B. T. a 380/230 ó 230/130 voltios, con neutro:

- a) Salidas de la E. T. «Eguiloz».
 Salida número 1. Termina en el caserío «Langurechevri» alimentando de paso, entre otros, los caseríos «Luloaga-Bekoa», «Luloaga-Goikoa», «Echarraga», «Osiaberrri» (1), «Osiaberrri» (2), «Gorotzaenec», «Eguzki-Toki», «Mirozabal», «Berazubi-Erdi», «Berazubi-Chiki», «Eguzkitza», «Gorrotze-Goikoa-Ostotxe» y «Lagauretzazar». Longitud, 3.514 metros.

- b) Salidas de la E. T. «Lasa».

Salida número 1. Termina en el caserío «Beti-Alai», alimentando de paso, entre otros, el caserío «Justa-Enea». Longitud, 300 metros.

- c) Salidas de la E. T. «Ayuntamiento».

Salida número 1. Termina en el caserío «Sarrola», alimentando de paso, entre otros, la casa número 85. Longitud, 278 metros.