

MINISTERIO DE INDUSTRIA

13269 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Cáceres por la que se concede autorización administrativa y declaración de utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. AT. 2493.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Iberduero, S. A.», con domicilio en Bilbao, calle Gardoqui, 8, solicitan-

do autorización administrativa y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de las instalaciones cuyas características principales son las siguientes:

Construcción de varias líneas eléctricas a 13,2 KV., en conductores de Al-ac. de 54,6 y 116,2 milímetros cuadrados de sección, sobre apoyos de hormigón, las aéreas, y conductor de aluminio aislado de 3 x 150 milímetros cuadrados de sección, las subterráneas, en el Parque del Príncipe, en Cáceres, en sustitución de las actuales, para garantizar el suministro en la mencionada zona, con el siguiente detalle:

Longitud m.	Origen	Final	Tipo
1.794	E. T. D. número 2 de Cáceres	Torre deriv. carretera Valencia de Alcántara.	Aérea.
294	Circunvalación Cáceres	C. T. chalet La Madrila	Aérea.
441,9	T. deriv. C. T. Valencia de Alcántara	C. T. número 2 carretera Salamanca	Subterránea.
262,1	Línea 13,2 KV. Cabezarribia	C. T. número 2 Guadalupe	Subterránea.
268,6	C. T. Peña del Cura	C. T. número 3 La Madrila	Subterránea.
407,2	C. T. número 2 La Madrila	C. T. avenida Hernán Cortés	Subterránea.
340	C. T. avenida Hernán Cortés	C. T. Aguas Vivas	Subterránea.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939 y Reglamentos de Líneas Eléctricas de Alta Tensión, de 28 de noviembre de 1968, y de Estaciones Transformadoras y Centrales, de 23 de febrero de 1949, ha resuelto:

Conceder la autorización administrativa solicitada y declarar la utilidad pública de las instalaciones a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de estas instalaciones, el titular de las mismas deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Cáceres, 5 de mayo de 1976.—El Delegado, Raimundo Gradillas Regodón.—2.048-B.

13270 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966, de 20 de octubre; Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto: Autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
- Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
- Estación transformadora:

Emplazamiento: «Alarife».

Tipo: Interior.

Potencia: 630 KVA.

Relación de transformación: 20-8 KV. ± 5 por 100/3 por 398-230 voltios.

- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 739.225 pesetas.
- Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro.
- Referencia: 1.935/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado, con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

El plazo de puesta en marcha será de un mes.

El peticionario dará cuenta por escrito del comienzo y terminación de las obras, a efectos de reconocimiento y extensión del acta de puesta en marcha.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se cita, a los efectos que determina la Ley 10/

1966, de 18 de marzo (sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas), y su Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Granada, 14 de mayo de 1976.—El Delegado provincial, Humberto Meersmans Hurtado.—2.881-14.

13271 RESOLUCION de la Delegación Provincial de Granada por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización administrativa, aprobación del proyecto de ejecución y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y Decreto 2619/1966, de 20 de octubre, Reglamento de 23 de febrero de 1949, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria ha resuelto:

Autorizar administrativamente y aprobar el proyecto de ejecución de la siguiente instalación eléctrica:

- Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
- Domicilio: Granada, paseo de la Bomba, sin número.
- Línea eléctrica:

Origen: Apoyo sin número de la línea Campotejar-Dehesas Viejas-Domingo Pérez.

Final: Centro de transformación.

Término municipal afectado: Dehesas Viejas.

Tipo: Subterránea.

Longitud en kilómetros: 0,030.

Tensión de servicio: 20/12 KV.

Conductores: Aluminio de 1 por 150 milímetros cuadrados, aislamiento seco, 12/20 KV.

Potencia a transportar: 100 KVA.

- Estación transformadora

Emplazamiento: «Carretera».

Tipo: Interior.

Potencia: 100 KVA.

Relación de transformación: 20-12 KV. ± 5 por 100/3 por 398-230 voltios.

- Procedencia de los materiales: Nacional.
- Presupuesto: 701.600 pesetas.
- Finalidad de la instalación: Atender nuevas peticiones de suministro.
- Referencia: 2.048/A. T.

Las obras se ajustarán, en lo que no resulte modificado por la presente resolución o por las pequeñas variaciones que, en su caso, puedan ser autorizadas, al proyecto presentado con las obligadas modificaciones que resulten de su adaptación a las instrucciones de carácter general y Reglamentos vigentes, quedando sometidas las instalaciones a la inspección y vigilancia de esta Delegación Provincial.

Se observarán los condicionados emitidos por el Ayuntamiento de Iznalloz.

El plazo de puesta en marcha será de seis meses.