

Nuevo centro de transformación a establecer en Audújar, tipo interior, denominado «Cervantes», de potencia 400 KVA., relación  $20.000 \pm 5$  por  $100/380-220$  V., y alimentación del mismo, mediante línea de alta tensión en cable subterráneo de doble circuito trifásico para 20 KV. en aluminio de 3 por 150 milímetros cuadrados, con 66 metros de longitud, y con origen en línea subterránea existente entre «Caseta Pablo Manrique-Caseta Huerta Maroto», cuyas instalaciones tendrán como finalidad atender nuevas peticiones de suministro de energía en el sector.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Estaciones Transformadoras de 23 de febrero de 1949, ha resuelto autorizar la instalación del indicado centro de transformación y línea de alimentación y declarar la utilidad pública de los mismos, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Jaén, 15 de diciembre de 1976.—El Delegado provincial, Agustín Cerdá Rubio.—266-14.

**3456** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Jaén por la que se autoriza y declara de utilidad pública en concreto la instalación de la línea eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Jaén, avenida del Generalísimo, número 27, solicitando autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Nueva línea aérea de transporte de energía eléctrica en un solo circuito trifásico a 25 KV., con 747 metros de longitud, a establecer en Audújar, que enlazará dos líneas aéreas ya existentes mediante este tramo proyectado, denominado «Polideportivo Isemasa», y que tendrá como finalidad asegurar el suministro de energía a varios abonados del sector. Conductores de aluminio-acero de 116,2 milímetros cuadrados, aisladores del tipo suspendido en cadenas de tres elementos y apoyos metálicos de diferentes tipos y esfuerzos.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, del 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Aéreas Eléctricas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, ha resuelto autorizar la instalación de la indicada línea y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Jaén, 15 de diciembre de 1976.—El Delegado provincial, Agustín Cerdá Rubio.—265-14.

**3457** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea a 20 KV. y C. T. en Agreda, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto: Autorizar a «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Ramal de línea a 20 KV., de 125 metros de longitud, sobre tres apoyos metálicos «Made-Acacia»; parte del circuito de circunvalación y finalizará en un apoyo fin de línea, donde se colocará el C. T. que se proyecta; conductor aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, aisladores «Esa» 1.503. C. T. tipo intemperie, de 250 KVA. y tensión 380-220-127 V.

Finalidad: Suministrar energía a la Residencia de pensionistas de la excelentísima Diputación Provincial.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de

instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 14 de enero de 1977.—El Delegado provincial.—140-D.

**3458** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea a 20 KV., Reznos-Ciria, reforma del C. T. y nueva red de B. T. y alumbrado público en Ciria, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Ramal de línea a 20 KV., que arranca de apoyo fin de línea de la Reznos-Ciria y final en el C. T. de Ciria, con una longitud de 7.766 metros, sobre apoyos de hormigón y metálicos; conductor aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección y aisladores «Arvi»-32. Se reformará el C. T. con la colocación de nuevos pasamuros, barras de unión y autoválvulas, así como nuevos desconectores III. Nueva red de B. T. y alumbrado público tipo aéreo y posada sobre fachadas, de aluminio trenzado de secciones de 150, 70 y 35 milímetros cuadrados.

Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléctrica en la localidad de Ciria.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 14 de enero de 1977.—El Delegado provincial.—141-D.

**3459** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea y C. T. «Paseo», en Olvega, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Tramo de línea subterráneo que procede del C. T. «Picota» y partiendo de barras generales, mediante un seccionador de apertura neumática y protección de autoválvulas, finalizará en el C. T. que se proyecta. Su longitud es de 520 metros; conductor de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección y aislamiento, de 12-20 KV., entre fases y tierra y fases, respectivamente. C. T. tipo cabina, marca «Diessa», de 250 KVA. y relación 380/220 V.

Finalidad: Mejorar el suministro eléctrico de la localidad de Olvega.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 18 de enero de 1977.—El Delegado provincial.—137-D.

**3460** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea a 20 KV., en La Alameda, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento, aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación citada cuyas principales características son las siguientes:

Ramal de línea a 20 KV., con origen en un apoyo de la Reznos-Deza y termina en un apoyo fin de línea que se colocará a 35 metros del C. T. «La Alameda»; conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección; aisladores «Esa» tipo «Arvi»-32, con tres platos «Esperanza» 1.503 para amarres, apoyos de hormigón y metálicos tipo «Made-Acacia». Se reformará el C. T. con la colocación de nuevos pasamuros, barras de unión y autoválvulas, así como nuevos desconectores III.

Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléctrica en la localidad de La Alameda.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 18 de enero de 1977.—El Delegado provincial.—138-D.

**3461** RESOLUCION de la Delegación Provincial de Soria por la que se autoriza el establecimiento de la instalación que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a petición de «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», con domicilio en Soria, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de línea C. T. y red de B. T. en Torrubia, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Soria, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «E. Reunidas de Zaragoza, S. A.», la instalación citada, cuyas principales características son las siguientes:

Ramal de línea a 20 KV. en tres alineaciones, con origen en el C. T. de Portillo y final en el C. T. a construir, con una longitud de 2.783; conductor de aluminio-acero de 31,1 milímetros cuadrados de sección; aisladores «Arvi»-22 y apoyos de hormigón y metálicos. Centro de transformación tipo intemperie, sobre apoyo metálico, de 100 KVA. de potencia y relación 230-133 V. Red de baja tensión posada sobre fachadas y aérea, con cable de acero portador, de aluminio forrado trenzado, de secciones comprendidas en 35 milímetros cuadrados y 150 milímetros cuadrados.

Finalidad: Mejorar el suministro de energía eléctrica en la localidad de Torrubia.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su

proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Soria, 18 de enero de 1977.—El Delegado provincial.—139-D.

## MINISTERIO DE AGRICULTURA

**3462** ORDEN de 11 de enero de 1977 por la que se aprueba la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Doña María de Ocaña, provincia de Almería.

Ilmo. Sr.: Visto el expediente seguido para la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Doña María de Ocaña, provincia de Almería, en el que se han cumplido todos los requisitos legales de tramitación;

Vistos los artículos 1.º al 3.º, 5.º al 12, 22 y 23 del Reglamento de Vías Pecuarias, aprobado por Decreto de 23 de diciembre de 1944, por el que se rige este expediente, ya que la tramitación del mismo se inició antes de la entrada en vigor de la Ley de 27 de junio de 1974, en relación con los pertinentes de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958,

Este Ministerio, de acuerdo con la propuesta del Instituto Nacional para la Conservación de la Naturaleza e informe de la Asesoría Jurídica, ha resuelto:

Primero.—Aprobar la clasificación de las vías pecuarias existentes en el término municipal de Doña María de Ocaña, provincia de Almería, por el que se consideran:

### Vías pecuarias necesarias

Cordel de Granada a Almería.—Anchura legal, 37,61 metros.

Vereda de la Rambla de Moratel.—Primer tramo: Anchura legal, 1/2 20,89 metros, en una longitud de 1.500 metros. Segundo tramo: Anchura legal, 20,89 metros, en una longitud de 8.000 metros.

Vereda del Camino de los Gritos.—Primer tramo: Anchura legal, 20,89 metros, en una longitud de 2.000 metros. Segundo tramo: Anchura legal, 1/2 20,89 metros, en una longitud de 2.000 metros.

Vereda de la Rambla de Escullar.—Anchura legal, 20,89 metros.

Vereda del camino de los Garridos.—Anchura legal, 20,89 metros.

### Descansaderos y abrevaderos

Abrevadero de la Fuente de Galindo.—Sin superficie definida.

Abrevadero de la Balsa del Entredicho.—Sin superficie definida.

Segundo.—Desestimar las reclamaciones de don Francisco Gómez Montalvo, don Antonio Reyes Ramos, don Juan Romero de Aguilar, don José Martínez Martínez, don Juan Villegas Salmerón, doña Teresa Reyes Ramos y don Francisco Soler Martínez.

Tercero.—No tomar en consideración los informes del Ayuntamiento y la Hermandad Sindical de Labradores y Ganaderos de Doña María de Ocaña.

El recorrido, dirección, superficie y demás características de las antedichas vías pecuarias figuran en el proyecto de clasificación de fecha 19 de octubre de 1974, cuyo contenido se tendrá presente en todo cuanto le afecte.

En aquellos tramos de las mismas afectados por situaciones topográficas, paso por zonas urbanas, alteraciones por el transcurso del tiempo en cauces fluviales o situaciones de derecho previstas en el artículo 2.º del Reglamento de Vías Pecuarias, su anchura quedará definitivamente fijada al practicarse el deslinde.

Si en el referido término municipal hubiese, además de las incluidas en la clasificación, otras vías pecuarias, no perderán éstas su carácter de tales y podrán ser clasificadas posteriormente.

Esta resolución, que se publicará en el «Boletín Oficial del Estado» y de la provincia para general conocimiento, agota la vía gubernativa, pudiendo los que se consideren afectados por ella, interponer recurso de reposición, que se presentará ante el excelentísimo señor Ministro de Agricultura, en el plazo de un mes a contar desde la notificación o publicación de la Orden ministerial, previo al contencioso-administrativo, en la forma, requisitos y plazos señalados por el artículo 126 de la Ley de Procedimiento Administrativo de 17 de julio de 1958, en armonía con el artículo 52 y siguientes de la Ley de 27 de di-