

grama aprobado por dicha Delegación Provincial, para evitar la influencia de causas sistemáticas que puedan alterar los resultados y éstos serán presentados trimestralmente a dicho Organismo provincial para su estudio y efectos oportunos.

7.º El titular de esta planta deberá llevar un libro Registro, adaptado a los modelos de los anexos IV y IV bis de la Orden del Ministerio de Industria de fecha 18 de octubre de 1976 («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre, página 24113).

Este libro será foliado y sellado por la Delegación Provincial del Ministerio de Industria y estará siempre disponible para la inspección oficial.

8.º Todas las chimeneas de esta planta deberán estar provistas de los orificios precisos para poder realizar la toma de muestras de gases y polvos, debiendo estar dispuestos de acuerdo con el anexo III de la citada Orden ministerial («Boletín Oficial del Estado» de 3 de diciembre de 1976).

9.º Se revisará el cálculo de la altura de todas las chimeneas y se recrecerán, en su caso, a fin de no rebasar en ningún punto, como consecuencia del funcionamiento de esta planta y habida cuenta de la contaminación de fondo, los niveles de referencia de calidad del aire en situación admisible, fijados en el anexo I del citado Decreto 833/1975.

Para el cálculo de la altura de las chimeneas se seguirán las instrucciones del anexo II de la citada Orden ministerial («Boletín Oficial del Estado» del 3 de diciembre de 1976, página 24109).

La fórmula del punto 4 del citado anexo II debe ser la siguiente:

$$H = \sqrt{\frac{AQF}{C_M}} \sqrt[3]{\frac{3}{V \cdot \Delta T}}$$

10. En caso de que esta planta creara en el futuro algún problema en su entorno por la emisión de contaminantes, su titular estará obligado a instalar nuevos equipos de depuración, en todos los focos de emisión que lo requieran. Estos equipos deberán estar en funcionamiento en un plazo de un año a partir de la fecha de presentación de las quejas formuladas, en su caso.

11. De acuerdo con el artículo 10 del Decreto 2204/1975, de 23 de agosto, las instalaciones de esta planta que estén situadas, en su caso, a menos de dos kilómetros de un núcleo urbano superior a diez mil habitantes, no podrán consumir combustibles que tengan más del tres por ciento de azufre.

12. Según el artículo 12 del citado Decreto 2204/1975, se prohíbe el empleo de fuel-oil pesado en los quemadores de esta planta de potencia máxima nominal inferior a quinientas termias por hora (quinientos ochenta kW), así como el empleo de fuel-oil pesado número dos en los quemadores de potencia máxima nominal inferior a mil termias por hora (mil ciento sesenta kW).

13. Esta planta deberá disponer de un servicio de prevención y corrección de la contaminación atmosférica, en cuya dirección figurará un titulado competente cualificado para tal cometido. Este servicio estará dedicado a la vigilancia y control del funcionamiento de los equipos para la depuración de las emisiones de contaminantes y de sus instrumentos de control.

14. Se instalarán equipos de depuración adecuados en cada foco de contaminación atmosférica de toda esta planta, diseñados y construidos para el caudal de gases y contaminantes, en las condiciones de funcionamiento de la planta a plena carga, de modo que se cumplan las condiciones indicadas en los puntos segundo y tercero.

A estos efectos, el titular deberá presentar en la Delegación Provincial del Ministerio de Industria una Memoria que contenga los siguientes puntos:

a) Tipos y características de los equipos de depuración seleccionados en principio para cada foco de contaminación atmosférica.

b) Cálculos justificativos de los niveles de emisión de contaminantes atmosféricos que se obtendrán con dichos equipos, en cada foco.

c) Cálculos justificativos de la altura de cada chimenea, de acuerdo con el punto noveno.

Esta Memoria será estudiada por la Dirección General de Promoción Industrial y Tecnología y su aprobación será condición previa indispensable para autorizar la puesta en marcha definitiva de la ampliación de la central térmica de esta planta.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria de Sevilla exigirá que el proyecto y la construcción de las instalaciones se adapten a los reglamentos técnicos que puedan afectarles, efectuando durante la ejecución y a la terminación de las obras las comprobaciones necesarias en lo que se refiere al cumplimiento de las condiciones de esta Resolución y en relación con la seguridad pública, en la forma especificada en las disposiciones vigentes.

La Dirección General de la Energía podrá suprimir o modificar las presentes condiciones o imponer otras nuevas si las circunstancias así lo aconsejaren.

La Dirección General de la Energía podrá dejar sin efecto la presente autorización en cualquier momento si se compro-

base el incumplimiento de las condiciones impuestas en la Resolución.

Esta autorización se concede sin perjuicio de las autorizaciones y las concesiones cuyo otorgamiento corresponda a otros Departamentos ministeriales u Organismos de la Administración, tanto central como provincial o local, por lo que no podrá iniciarse obra alguna que requiera dichas concesiones y/o autorizaciones sin que hayan sido previamente concedidas.

Lo que comunico a V. S. para su conocimiento y efectos.

Dios guarde a V. S. muchos años.

Madrid, 5 de julio de 1977.—El Director general, Francisco Javier Santamaría Pérez-Mosso.

Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria en Sevilla.

24202

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Butano, S. A.», la instalación de una planta de almacenamiento, envasado y distribución de G. L. P. en San Fernando de Henares (Madrid).

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por la Empresa «Butano, S. A.», para que se le autorice la instalación de una planta de almacenamiento, envasado y distribución de G.L.P. en el paraje denominado Vacibotas, del término municipal de San Fernando de Henares (Madrid), con una capacidad total de almacenamiento de 38.130 metros cúbicos, distribuidos entre cuatro depósitos esféricos de 6.000 metros cúbicos, tres depósitos esféricos de 4.000 metros cúbicos y 10 depósitos cilíndricos de 213 metros cúbicos, a cuyo efecto acompaña el correspondiente proyecto;

Teniendo en cuenta el informe favorable emitido por la Delegación Provincial del Ministerio,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y del Agua, en virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964 que aprobó las normas de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y trasvase de G.L.P., ha resuelto autorizar la instalación de la citada planta, con arreglo a las condiciones siguientes:

1.º Las instalaciones y sus accesorios deberán montarse de acuerdo con las bases del proyecto presentado, y deberán cumplir lo prescrito para este tipo de instalaciones en el Reglamento de Recipientes a Presión y en la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964 que aprobó las normas de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y trasvase de G.L.P.

2.º Las nuevas instalaciones deberán estar provistas de los aparatos de extinción necesarios para que la planta cumpla la norma 17, apartado a), de la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964.

3.º La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía podrá recabar los ensayos y pruebas que considere oportunos, así como un certificado de la Empresa constructora en el que conste que la construcción y montaje de las instalaciones que se autorizan se ha efectuado de acuerdo con las normas y códigos que se hayan aplicado en el proyecto.

4.º El plazo de puesta en servicio de las instalaciones será de veinticuatro meses, a partir de la fecha de esta autorización.

5.º La Empresa peticionaria dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la Delegación Provincial de este Ministerio, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito aquellas no podrán entrar en funcionamiento.

6.º La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa excepcional que lo justifique.

7.º La presente autorización se otorga sin perjuicio e independientemente de las intervenciones que en relación con la planta de almacenamiento, envasado y distribución correspondan a otros Departamentos u Organismos.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 12 de julio de 1977.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Combustibles, Antonio Martín Díaz.

Ilmo. Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Madrid.

24203

RESOLUCION de la Dirección General de la Energía por la que se autoriza a «Butano, S. A.», la ampliación de la capacidad de almacenamiento de G. L. P. de su planta de almacenamiento, envasado y distribución de Gijón.

Ilmo. Sr.: Vista la solicitud presentada por la Empresa «Butano, S. A.», para que se le autorice la instalación de dos depósitos esféricos de G.L.P., de 8.000 metros cúbicos cada uno,

en su planta de almacenamiento, envasado y distribución de G.L.P. de Gijón, con lo que la capacidad total de la planta pasa a ser de 51.721 metros cúbicos, a cuyo efecto acompaña el correspondiente proyecto, referente a las nuevas instalaciones que constituyen la ampliación:

Teniendo en cuenta el informe emitido por la Delegación Provincial del Ministerio,

Esta Dirección General, a propuesta de la Sección de Industrias del Gas y del Agua, en virtud de lo dispuesto en la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964, que aprobó las normas de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y trasvase de G.L.P., ha resuelto autorizar las instalaciones de ampliación de esta planta de almacenamiento, con arreglo a las condiciones siguientes:

1.ª Las instalaciones y sus accesorios deberán montarse de acuerdo con las bases del proyecto presentado, y deberán cumplir lo prescrito para este tipo de instalaciones en el Reglamento de Recipientes a Presión y en la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964 que aprobó las normas de seguridad que deben cumplir las plantas de llenado y trasvase de G.L.P.

2.ª Las nuevas instalaciones deberán estar provistas de los aparatos de extinción necesarios para que la planta cumpla la norma 17, apartado a), de la Orden ministerial de 1 de diciembre de 1964.

3.ª La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía podrá recabar los ensayos y pruebas que considere oportunos, así como un certificado de la Empresa constructora en el que conste que la construcción y montaje se han efectuado de acuerdo con las normas y códigos que se hayan aplicado en el proyecto.

4.ª El plazo de puesta en servicio será de doce meses, a partir de la fecha de esta autorización.

5.ª La Empresa peticionaria dará cuenta de la terminación de las instalaciones a la Delegación Provincial de este Ministerio, para su reconocimiento definitivo y levantamiento del acta de puesta en marcha, sin cuyo requisito aquéllas no podrán entrar en funcionamiento.

6.ª La Administración se reserva el derecho de dejar sin efecto esta autorización en el momento en que se demuestre el incumplimiento de las condiciones impuestas, por la declaración inexacta de los datos suministrados o por cualquier otra causa excepcional que los justifique.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 28 de julio de 1977.—El Director general, P. D., el Subdirector general de Combustibles, Antonio Martín Díaz.

Ilmo. Sr. Delegado provincial del Ministerio de Industria y Energía en Oviedo.

24204 RESOLUCION de la Junta de Gobierno de la Escuela de Organización Industrial por la que se convocan ocho becas para cursar estudios.

Ilmo. Sr.: Para facilitar a los jóvenes procedentes de Centros de Enseñanza Superior al Programa MS-Curso de Métodos Cuantitativos de Gestión de la Escuela de Organización Industrial,

Esta Subsecretaría, de conformidad con lo previsto en el artículo 34 del Reglamento Orgánico de la Escuela, ha resuelto convocar ocho becas, con arreglo a las siguientes normas:

1.ª Becas convocadas.—Se convocan ocho becas para cursar estudios en la Escuela de Organización Industrial.

2.ª Condiciones de los solicitantes.—Para optar a las becas será necesario ser español y tener aprobadas todas las asignaturas de los estudios que dan derecho al título de Licenciado de las Facultades de Ciencias o Ciencias Económicas o de Arquitecto o Ingeniero en las Escuelas Técnicas Superiores, habiendo terminado dichos estudios con posterioridad a la convocatoria de febrero de 1972. En el caso de las Escuelas Técnicas Superiores no será necesario haber realizado el proyecto de fin de carrera, ni en las Facultades Universitarias el ejercicio de la licenciatura.

3.ª Dotaciones.—La dotación de cada beca será de 18.000 pesetas mensuales, que serán satisfechas con cargo al concepto 471, «Concesión de ayudas y becas», de la distribución de ingresos y gastos de la Escuela de Organización Industrial.

Los fondos necesarios para la dotación de estas becas corresponden a ayudas recibidas de la Fundación «María Francisca de Roviralta» (tres becas), de la Asociación de Ingenieros Aeronáuticos (una beca) y de las subvenciones del propio Ministerio de Industria (cuatro becas).

4.ª Período de disfrute.—El período de disfrute de estas becas comprende desde el 15 de octubre de 1977 hasta el 30 de mayo de 1978, en función de las disponibilidades presupuestarias.

5.ª Carácter de las becas y condiciones de disfrute.—Estas becas serán incompatibles con cualquier otra remuneración.

6.ª Formalización de las solicitudes.—Los impresos de soli-

cidad se encontrarán a disposición de los interesados en la Secretaría de la Escuela de Organización Industrial, avenida de la Moncloa, sin número (Ciudad Universitaria), Madrid-3.

Las solicitudes deberán ir acompañadas de certificaciones académicas detalladas en que figuren las calificaciones obtenidas en las asignaturas de la carrera.

7.ª Tramitación de las solicitudes.—Las solicitudes serán examinadas por una Comisión calificadora, integrada por Profesores de la Escuela y presidida por su Director. La Comisión, atendiendo a las calificaciones y méritos de los solicitantes, elevará la relación de aspirantes seleccionados a la Subsecretaría del Ministerio de Industria, que resolverá sobre dicha propuesta.

8.ª Obligaciones de los becarios:

1. Asistencia a todas las clases, prácticas y ejercicios correspondientes al Programa MS-Curso de Métodos Cuantitativos de Gestión de la Escuela de Organización Industrial. Su inscripción en dicho curso se efectuará atendiendo a las normas de matriculación correspondientes, si bien los becarios quedarán exentos de los derechos de matrícula y pago de documentación.

2. Colaboración en los trabajos de estudio e investigación de la Escuela, así como en los de preparación de las enseñanzas, documentación, etc., para los que sean designados.

3. Dedicación de un total de cuarenta horas de trabajo semanales, ajustándose al horario que determine la Dirección de la Escuela, realizando sus trabajos en los locales de dicho Centro, excepto para aquellas actividades que hayan de desarrollarse en otros lugares.

El incumplimiento de estas obligaciones será causa de cancelación inmediata de la beca.

Lo que comunico a V. I. para su conocimiento y efectos oportunos.

Dios guarde a V. I.

Madrid, 7 de julio de 1977.—El Presidente de la Comisión Permanente de la Junta de Gobierno, Manuel Azpilicueta Ferrer.

Ilmo. Sr. Director de la Escuela de Organización Industrial.

24205 RESOLUCION de la Junta de Gobierno de la Escuela de Organización Industrial por la que se anuncia convocatoria para cursar estudios.

Ilmo. Sr.: El Reglamento de la Escuela de Organización Industrial, aprobado por Orden de la Presidencia del Gobierno de 1 de febrero de 1968 («Boletín Oficial del Estado» del 7), establece la convocatoria anual de los cursos impartidos en este Centro.

1. De acuerdo con lo anterior, se convoca para el año académico 1977-78 el siguiente curso:

Programa MS-Curso de Métodos Cuantitativos de Gestión.

2. Las plazas están limitadas a treinta. Las solicitudes recibidas serán seleccionadas por una Comisión Calificadora constituida en la Escuela.

3. Las clases comenzarán el 17 de octubre de 1977 y terminarán el 9 de junio de 1978.

El horario de clase será de cuatro a ocho horas de la tarde, de lunes a jueves.

4. Para solicitar la admisión al curso es necesario acreditar que se reúnen las condiciones exigidas por las Leyes generales del Estado, y además:

a) Haber terminado los estudios que dan derecho al título de Licenciado en Ciencias o Ciencias Económicas o de Arquitecto o Ingeniero en alguna Escuela Técnica Superior o estar en posesión de otro título que, a juicio de la Comisión Calificadora, habilite para seguir con aprovechamiento las enseñanzas.

b) Para los súbditos extranjeros, acreditar condiciones que, a juicio de la Comisión Calificadora, resulten equivalentes a las exigidas para los españoles.

5. A la solicitud de admisión se adjuntará certificación académica de las materias cursadas y calificaciones obtenidas en cada una de las asignaturas de la carrera.

El conocimiento de idiomas y la posesión de otros títulos o diplomas que pueden considerarse méritos adicionales deberán justificarse con los certificados correspondientes.

6. Las personas interesadas en seguir el curso anunciado deberán solicitar su admisión mediante instancia dirigida al excelentísimo señor Presidente de la Junta de Gobierno, conforme al formulario que se facilitará a los interesados en la Secretaría de la Escuela de Organización Industrial, avenida de la Moncloa, sin número (Ciudad Universitaria), Madrid-3.

7. Las tasas de matrícula son de 9.000 pesetas.

Los solicitantes admitidos deberán confirmar su inscripción y abonar los derechos de la misma antes del comienzo del curso. De lo contrario se considerará automáticamente anulada su inscripción.