

Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución en cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

1.º Homologar el adaptador facial, tipo mascarilla, marca "MaHeProt", modelo 7.400-H, fabricado por la Empresa "Herrero Inter-Prot, S. A.", con domicilio en Madrid-16, calle Mauricio Legendre, número 4, como elemento de protección personal de las vías respiratorias.

2.º Cada mascarilla de dichos modelo y marca, llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: "Ministerio de Trabajo-homologación 183 de 5 del XII de 1977-adaptador facial, tipo mascarilla".

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-7 de adaptadores faciales, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 5 de diciembre de 1977.—El Director general, José Miguel Prados Terriente.

2529

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo por la que se homologa con el número 184, el adaptador facial, para dos filtros, tipo mascarilla, marca «Maheprot», modelo 7.500-H, fabricado y presentado por la Empresa «Herrero Inter-Prot, Sociedad Anónima», de Madrid.

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de homologación del adaptador facial, para dos filtros, tipo mascarilla marca MaHeProt modelo 7.500-H, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

1.º Homologar el adaptador facial para dos filtros, tipo mascarilla, marca "MaHeProt", modelo 7.500-H, fabricado por la Empresa "Herrero Inter-Prot, S. A.", con domicilio en Madrid-16, calle Mauricio Legendre 4, como elemento de protección personal de las vías respiratorias.

2.º Cada mascarilla de dichos modelo y marca, llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las condiciones técnicas de la misma y de no ser ello posible, un sello adhesivo, con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia con la siguiente inscripción: "Ministerio de Trabajo-homologación 184 de 5 del XII de 1977-adaptador facial-tipo mascarilla".

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-7 de adaptadores faciales, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975.

Madrid, 5 de diciembre de 1977.—El Director general, José Miguel Prados Terriente.

2530

RESOLUCION de la Dirección General de Trabajo por la que se homologa con el número 182 el adaptador facial, tipo máscara, modelo «C-607-E», importado de Italia y presentado por la Empresa «Productos Pirelli, S. A.», de La Plana, Villanueva y Geltrú (Barcelona).

Instruido en esta Dirección General de Trabajo, expediente de homologación del adaptador facial, tipo máscara, modelo «C-607-E», importado de Italia, con arreglo a lo prevenido en la Orden de 17 de mayo de 1974, sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores, se ha dictado resolución, en cuya parte dispositiva, se establece lo siguiente:

1.º Homologar el adaptador facial, modelo "C-607-E" procedente de importación italiana, fabricado por Industrias Pirelli, S. A. "Azienda Articolari Vari, de Roma, y presentado por la Empresa "Productos Pirelli, S. A.", con domicilio en La Plana, Villanueva y Geltrú (Barcelona), como máscara protectora de las vías respiratorias.

2.º Cada máscara de dicho modelo llevará en sitio visible un sello inalterable y que no afecte a las condiciones técnicas de la misma, y de no ser ello posible, un sello adhesivo con las adecuadas condiciones de consistencia y permanencia, con la siguiente inscripción: "Ministerio de Trabajo-homologación 182, de 5 del XII de 1977-adaptador facial, tipo máscara".

Lo que se hace público para general conocimiento, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 4.º de la Orden citada

sobre homologación de los medios de protección personal de los trabajadores y norma técnica reglamentaria MT-7 de adaptadores faciales, aprobada por Resolución de 28 de julio de 1975. Madrid 5 de diciembre de 1977.—El Director general, José Miguel Prados Terriente.

MINISTERIO DE INDUSTRIA Y ENERGIA

2531

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Badajoz por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», con domicilio en Badajoz, Montesinos, 5, en solicitud de autorización y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación eléctrica que se reseña a continuación, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.», la instalación eléctrica cuyas principales características son las siguientes:

Estación transformadora

Emplazamiento: Apoyo número 32, línea subterránea, carretera Alange-Subterránea «Pueblo», en Mérida.

Tipo: Intemperie.

Potencia: 160 KVA.

Relación de transformación: 20.000-15.000 ± 5 por 100/230-133.

Finalidad de la instalación: Mejora del suministro eléctrico a la barriada San Antonio, en Mérida.

Presupuesto: 335.450 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Referencia: 01.788/9.328.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Badajoz, 24 de diciembre de 1977.—El Delegado provincial, Ricardo Serrano Rodríguez.—161-14.

2532

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Gerona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente 505/7-A, incoado en esta Delegación Provincial a instancia de don Francisco Ferroni Durán, con domicilio en calle Francisco Roger, 9, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una línea de A. T. y estación transformadora, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria.

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria en Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar a la Empresa de don Francisco Ferroni Durán la instalación de la línea de A. T. a E. T. «Mas Ribas» con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución, cuyas principales características son las siguientes:

Línea de A. T.

Origen de la línea: En la E. T. R. «Ginestá».

Final de la misma: En la E. T. «Mas Ribas».

Términos municipales a que afecta: San Gregorio y San Martín de Llémama.

Tensión en KV.: 10.

Tipo de línea: Aérea, trifásica de un solo circuito.

Longitud en kilómetros: 2,855.

Conductores: Aluminio-acero de 43,1 y 27,8 milímetros cuadrados de sección.

Material: Madera y hormigón con aisladores de vidrio.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía en el plazo de quince días, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 7 de diciembre de 1977.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—353-C.

2533 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de León por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. (Expediente 22.514 R. I. 6.337.)*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial, a petición de «Iberduero, S. A.», distribución León, con domicilio en León, calle Legión VII, número 6, por la que solicita autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de dos posiciones de entrada de línea a 45 KV. en la subestación de Trobajo del Cerecedo; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968, y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», distribución León, la instalación de dos posiciones de entrada de línea a 45 KV., cuyas principales características son las siguientes:

Se instalará un nuevo pórtico de estructura metálica en el parque de 45 KV., para recibir dos líneas a 48 KV., que se enlazarán al embarrado mediante tres interruptores automáticos para permitir la transferencia entre líneas, completándose la instalación con dos transformadores monofásicos de 5 KVA., accionadores y fusibles autoválvulas y embarrado de toma de tierra, permaneciendo sin variación los restantes elementos de la actual E. T. D. de Trobajo del Cerecedo.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León, 29 de diciembre de 1977.—El Delegado provincial.—178-B.

2534 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de León por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita. (Expediente 22.502 R. I. 6.337.)*

Visto el expediente incoado en la Sección de Energía de esta Delegación Provincial, a petición de «Iberduero, S. A.», distribución León, con domicilio en León, calle Legión VII, número 6, por la que solicita autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de líneas eléctricas y centros de transformación en León; cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con lo dispuesto en la Orden de este Ministerio de 1 de febrero de 1968 y en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de su Sección mencionada, ha resuelto:

Autorizar a «Iberduero, S. A.», distribución León, la instalación de líneas eléctricas y centros de transformación, cuyas principales características son las siguientes:

Una línea subterránea trifásica a 13,2 KV., de 168 metros de longitud, derivada de la línea de «Iberduero, S. A.», C. T. «Santa Ana» a C.T. «Puerta Moneda», y con término en un centro de transformación de tipo cabina, de 830 KVA., tensiones a 13,2 KV./398-230 V., que se instalará en el sótano del edificio número 23 de la avenida de Madrid; otra línea subterránea, trifásica, a 13,2 KV., de 120 metros de longitud, que enlazará el centro de transformación anteriormente descrito con el existente en el nú-

mero 17 de la avenida de Madrid, y en el sector de Marqueses de San Isidro, una línea subterránea a 13,2 KV., de doble circuito de 100 metros de longitud, derivada de la línea C. T. «Clínica San Francisco» a C.T. «San Vicente Martir» y que finilará en un centro de transformación de tipo cabina, de 630 KVA., tensiones a 13,2 KV./398-230 V., que se instalará en el sótano de un edificio de la calle Marqueses de San Isidro. La primera de las líneas tendrá su trazado por las calles López de Fenar y avenida de Madrid, la segunda por dicha avenida y la tercera por las calles Arcipreste de Hita y Marqueses de San Isidro; todas en la ciudad de León.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

León 30 de diciembre de 1977.—El Delegado provincial.—179-B.

2535 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (referencia: D. 2.248 R.D.T.).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, número 132, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y el Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instalaciones eléctricas cuyo objeto y principales características son:

Ampliación de la red de A.T. con derivación y E. T. 1.327, «José Marco», en término municipal de Lérida.

Línea eléctrica

Origen: Apoyo número 11, línea a 25 KV., a E.T. 1.103 (D. 1.071).

Final: E.T. 1.327, «José Marco».

Término municipal afectado: Lérida.

Cruzamientos: Ministerio de Agricultura, Carrerada.

Tensión de servicio en KV.: 25.

Longitud en kilómetros: 0,040.

Número de circuitos y conductores: Uno de 3 por 43,1 milímetros cuadrados, de aluminio-acero.

Apoyos: Hormigón.

Estación transformadora

E.T. número 1.327, «José Marco Rates Esteve».

Emplazamiento: Sita junto a C. II, kilómetro 472, en término municipal de Lérida.

Tipo: Interior, un transformador de 100 KVA., 25/0,380 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año, a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobare la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente, o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 26 de octubre de 1977.—El Delegado Provincial, Eduardo Mías Navés.—415-C.

2536 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan (referencia: D. 2.317 R.L.T.).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Ribagorza», con domicilio en Barcelona, paseo de Gracia, número 132,