

6572 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.639. Línea a 25 KV. a E. T. «Sol».
 Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.
 Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio-acero de 54,59 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 517 metros, para suministro a la E. T. «Sol», de 50 KVA. de potencia.
 Origen: Línea a 25 KV. Mas de Barberáns.
 Presupuesto: 441.300 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Situación: Término municipal de La Galera.
 Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 30 de enero de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.754-C.

6573 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.643. Línea a 25 KV. a E. T. «Camino Ermita».
 Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.
 Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de cobre de 25 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 8 metros, para suministro a la estación transformadora «Camino Ermita», de 100 KVA. de potencia y desplazamiento línea 11 KV. y 25 KV., entre apoyos 238 y 244.
 Origen: Apoyo 239 de la línea 25 KV. a S. E. «Sarreal».
 Presupuesto: 721.100 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Situación: Término municipal de Sarreal.
 Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 30 de enero de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.750-C.

6574 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.670. Línea a 25 KV. a E. T. «Raquet».
 Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona plaza de Cataluña, 2.
 Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 580 metros, para suministro a la E. T. «Raquet», de 800 KVA. de potencia.
 Origen: E. T. «Virgen de la Pineda».
 Presupuesto: 1.033.231 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Situación: Término municipal de Vilaseca.
 Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 1 de febrero de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.752-C.

6575 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.671. Línea a 25 KV. a E. T. «Jaime Guiu».
 Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.
 Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica a 25 KV., con conductor de aluminio de 150 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 360 metros, para suministro a la E. T. «Jaime Guiu», de 250 KVA. de potencia.
 Origen: Cable a 25 KV. de E. T. 508 a E. T. 669.
 Presupuesto: 1.509.000 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Situación: Término municipal de Reus.
 Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 1 de febrero de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.753-C.

6576 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.644. Línea a 25 KV. a E. T. número 3.905. «Rimbau Roig».
 Peticionario: «Empresa Nacional Hidroeléctrica del Riborzana» (ENHER), Barcelona, paseo de Gracia, 132.
 Instalación: Línea aérea de transporte de energía eléctrica a 25 KV. con conductor de aluminio-acero de 43,1 milímetros cuadrados de sección (LA-40) con una longitud de 28 metros, para suministro a la E. T. número 3.905. «Rimbau Roig», de 50 KVA. de potencia.
 Origen: Apoyo número 31. Línea a 25 KV.; derivación estación transformadora 3.226.
 Presupuesto: 70.460 pesetas.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Situación: Término municipal de Altafulla.
 Finalidad: Suministro de energía eléctrica para elevación de agua.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966 de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 1 de febrero de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—662-7.

6577 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Vizcaya por la que se declara de utilidad pública, la instalación eléctrica que se cita. L-1.036 (2).*

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autorización para montar la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto

2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966.

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

1.º Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la instalación de una línea eléctrica, aérea, doble circuito, a 30 KV., que tiene su origen en la línea eléctrica Basauri-Galdacano I y II, finalizando en el C. T. «Papelera Española», dando servicio al C.T. «Zegsa», en los términos municipales de Zarátamo y Arrigorriaga. La longitud total de la línea es de 287 metros, empleándose como conductores cables LA-180, sobre apoyos metálicos. La finalidad de la modificación de la línea es alimentar el C. T. «Zegsa».

2.º Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 31 de enero de 1978.—El Delegado provincial, Pablo Díez Mota.—701-15.

6578

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Vizcaya por la que se declara de utilidad pública la instalación eléctrica que se cita. L-428 (3).

Visto el expediente incoado en esta Delegación a instancia de «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», solicitando autorización para montar la instalación eléctrica que más adelante se reseña y la declaración en concreto de la utilidad pública de la misma, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas; en el capítulo III del Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia eléctrica, y en el Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1966.

Esta Delegación, vistos los informes de los Organismos que han intervenido en la tramitación del expediente, ha resuelto:

1.º Autorizar a «Hidroeléctrica Ibérica Iberduero, S. A.», la instalación de una línea eléctrica aérea, simple circuito, a 13,2 KV., que tiene su origen en el apoyo número 1 de la línea Sollano-Lusa-Güñes y finaliza en el C. T. número 108, «Costanillo». Se empleará como conductor cable D-40, una longitud de 123 metros, sustentada sobre apoyos de hormigón.

2.º Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiaciones forzosas y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Del condicionado indicado en el artículo 13 del Decreto 2617/1966, para el desarrollo y ejecución de la instalación se dará traslado al titular de la misma y a los Organismos informantes.

Bilbao, 6 de febrero de 1978.—El Delegado provincial, Pablo Díez Mota.—699-15.

MINISTERIO DE COMERCIO Y TURISMO

6579

ORDEN de 21 de febrero de 1978 por la que se autoriza a la firma «Masoneilan, S. A.», el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de partes o piezas terminadas y la exportación de válvulas de control de fluidos.

Ilmo. Sr.: Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente promovido por la Empresa «Masoneilan, S. A.», solicitando el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de partes o piezas terminadas y la exportación de válvulas de control de fluidos,

Este Ministerio, conformándose a lo informado y propuesto por la Dirección General de Exportación, ha resuelto:

Primero.—Se autoriza a la firma «Masoneilan, S. A.», con domicilio en Zona Franca, sector M, calle 4, Barcelona, el régimen de tráfico de perfeccionamiento activo para la importación de:

1) Subconjunto de partes del cuerpo de válvula «Camflex», en acero al carbono, con los siguientes tamaños y pesos netos unitarios:

Tamaño 1,5", con un peso neto de 1,500 kilogramos.
Tamaño 2", con un peso neto de 1,50 kilogramos.
Tamaño 4", con un peso neto de 5,50 kilogramos.
Tamaño 6" con un peso neto de 12 kilogramos.

(Los despieces correspondientes figuran en la norma segunda, correspondiente a efectos contables, así como las PP. AA.)

2) Subconjunto de partes del cuerpo de válvula, en acero inoxidable, con los siguientes tamaños y pesos netos unitarios (P. A. 84.61.12.1):

Tamaño 1", con un peso neto de 2,800 kilogramos.
Tamaño 1,5", con un peso neto de 5 kilogramos.
Tamaño 2", con un peso neto de 7 kilogramos.
Tamaño 3", con un peso neto de 13 kilogramos.
Tamaño 6", con un peso neto de 40 kilogramos.
Tamaño 8" con un peso neto de 59,500 kilogramos.

(Los despieces correspondientes figuran en la norma segunda, correspondiente a efectos contables.)

3) Instrumento posicionador neumático modelo 7.600, referencias 88-435.100.001, con un peso neto unitario de dos kilogramos (P. A. 90.24.09).

4) Instrumento para corte de circuitos eléctricos, contactor modelo 496-2, con un peso unitario de dos kilogramos (P. A. 85.19.11).

5) Actuadores neumáticos, referencias 435.103.900 (con un peso neto unitario de 3,700 kilogramos), 435.105.900 (con un peso neto unitario de 10 kilogramos) y 435.106.900 (con un peso neto unitario de 21 kilogramos) (P. A. 84.59.99.2).

6) Válvulas «Micropak» de control de fluidos, modelo 29.221, montadas, sin filtro de aire, 77-4, con un peso neto unitario de ocho kilogramos (P. A. 84.61.12.1).

Clasificación arancelaria de las mercancías a importar

Cuando se trate de la exportación del producto I, válvulas con cuerpo de acero al carbono, como no se incluye, entre las mercancías de importación solicitadas el cuerpo de válvula, elemento fundamental, cada parte o pieza debe clasificarse en la partida estadística que le corresponda, de conformidad con lo dispuesto en la Nota Legal 2 de la sección XVI del Arancel de Aduanas. El instrumento posicionador neumático y el actuador neumático se clasifican, respectivamente, en las partidas estadísticas 90.24.09 y 84.59.99.2.

En lo que respecta al producto II, válvulas con cuerpo de acero inoxidable, las partes o piezas cuya importación se solicita (tanto en lo que se refiere a los subconjuntos de partes del cuerpo como al posicionador neumático, actuadores neumáticos y contactor) constituyen «válvulas incompletas con las características esenciales de las completas, presentadas sin montar». Por ello, todas las piezas deben clasificarse en la partida estadística 84.61.12.1 [Regla General 2, a), para la interpretación de la Nomenclatura de Bruselas].

Finalmente, cuando se trate del producto III, válvulas «Micropak», como la mercancía de importación (mercancía número 6), consistente en una válvula montada sin calibrar, debe clasificarse en la partida estadística 84.61.12.1.

Y la exportación de:

I) Válvulas de control de fluidos tipo «Camflex», serie 35.000, con cuerpo en acero al carbono, asiento con teflón, con posicionador neumático modelo 7.600 y filtro de aire 77-4 (partida estadística 84.61.12.1). Estas válvulas se suministran en tamaños de 1,5", 2", 4" y 6", con un peso neto unitario de 18, 20, 48 y 89 kilogramos, respectivamente.

II) Válvulas de control de fluidos tipo «Camflex», serie 35.000, con cuerpo en acero inoxidable, asiento con teflón, con posicionador neumático modelo 7.600 y filtro de aire 77-4 (partida estadística 84.61.12.1). Estas válvulas se suministran en tamaños de 1", 1,5", 2", 3", 6" y 8", con un peso neto unitario de 17, 18, 20, 35, 89 y 110 kilogramos, respectivamente.

III) Válvulas de control de fluidos tipo «Micropak», modelo 29.221, con filtro de aire 77-4 (partida estadística 84.61.12.1), con un peso unitario de 10 kilogramos.

Segundo.—A efectos contables se establece lo siguiente:

Por cada unidad exportada de los productos I, II y III, de los tamaños que se indican, se podrán importar con franquicia arancelaria, o se devolverán los derechos arancelarios, según el sistema a que se acoja el interesado, de las cantidades de piezas o partes terminadas de las mismas referencias y características que las incorporadas al producto exportado:

a) Por cada unidad exportada del producto I, en los tamaños 1,5", 2", 4", ó 6":

1.º Un subconjunto de partes del cuerpo, en despiece, compuesto por las piezas siguientes:

Partida estadística	
84.61.11.2	Un anillo retenedor.
84.61.11.2	Una guía superior.
84.61.11.2	Una guía inferior.
84.61.11.2	Un obturador.