Hidroelécticas del Segre, S. A., con domicilio en Barcelona. Via Layetana, 45, 5.º, en solicitud de autorización para la instalación y declaración de utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las similares.

Número del expediente: Sección 3.º AS/ce-22.549/77.
Finalidad: Ampliación de la red de distribución en alta
tensión con línea en tendido aéreo.
Origen de la línea: Línea a 25 KV. de Navarcles-Sallent.
Final de la misma: Nueva D. T. 2.370. «Navarcles Platja».
Término municipal a que afecta: Navarcles.
Tensión de servicio: 25 KV.
Longitud. 107.50 metros.

Longitud: 107,50 metros. Conductor: Aluminio-acero, 46,25 milímetros cuadrados de sección.

Malerial de apoyos: Hormigón. Estación transformadora: Uno de 50 KVA., 25/0,380-0,220 KV.

Estación transformadora: Uno de 50 kVA., 25/0,390-0,220 kV.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre, Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento de Líneas Eléctricas Aércas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1988, ha resuelto autorizar la instalación de la linea solicitada y declarar la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Barcelona, 23 de junio de 1978.—El Delegado provincial accidental.—3.461-D.

24030

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Ge-rona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a initancia de "Hidroeléctrica del Alto Ter, S. A.», con domicilio en calle Caspe, número 33, de Barcelona, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública para el establecimiento de una subestación a 45/3,5 KV. y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en los capítulos III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en meteria de y en el capitulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/ 1968, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con lo ordenado en la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la Industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Gerona, a propuesta de la Sección correspondiente,

ha resuelto:

Autorizar a la Empresa «Hidroeléctrica del Alto Ter. S. A.» Autorizar a la Empresa «Hidroelèctrica del Alto Ter, S.A.», la instalación de una subestación a 45/3,5 KV. con el fin de ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución cuyas principales características son las siguientes: Denominación: La Farja de Edmundo Bebié. Término municipal: Las Llosas.

Alimentación: Mediante línea de A. T., que derivará de la línea que une la E.R. Ripoll (Gerona) con la de Torelló (Barcelona)

celona).

Tipo: Superficie.

Transformadores: Uno de 3.000 KVA. estando previsto en el futuro una ampliación hasta alcanzar un total de 12.000 KVA. Elementos auxiliares: Todo el sistema de mando y señalización de los aparatos. estará alimentado por corriente continua a 60 V. y por ello, se dotará a la subestación de un equipo rectificador-batería, para asegurar el control y la maniobra de la subestación, aunque le falte corriente alterna de baja tensión. También estará dotada la subestación de un cofret de distribución de servicios auxiliares de corriente continua a 60 V. y corriente alterna a 220/127 V. 50 Hz.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación electrica que se autóriza a los efectos señalados en la Ley 10/1066, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1986.

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada

Contra esta resolución cabe interponerse recurso de alzada ante la Dirección General de la Energía y Combustíbles en el plazo de quince dían, a partir de la fecha de la publicación de esta resolución.

Gerona, 20 de julio de 1978.—El Delegado provincial, Luis Dourdil Navarro.—10.661-C.

24031

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se autoriza y d^eclara la uti-lidad pública en concreto de la instalación eléc-trica que se cita (expediente número 31.058).

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en Santiago, calle General Pardiñas, 12-14, en el que solicita au-

torización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para suministro de energia eléctrica a «Frigorificos Labacolla», finca «San Lorenzo» y granja en Agra dos Campos y abonados de la zona de San Marcos, del Ayuntamiento de Santiago de Compostela (expediente 31.058) y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2817/1986 de 20 de octubro sobre autorización de incia creto 2617/1966, de 20 de octubre sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capitulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de proviombro de 1820 noviembre de 1939, Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección co-

rrespondiente, ha resuelto:
Autorizar línea aérea a 15/20 KV., de 1.253 metros de longitud, con origen en el apoyo número 19 de la línea Santia-go-Labacolla (expediente número 27.384) y final en estación transformadora en Agra dos Campos, alimentando en su recorrido las estaciones transformadoras de «Frigoríficos Labacolla» y finca «San Lorenzo».

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/

eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/
1968, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones
en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de
aplicación aprobado por Decreto 2619/1966, de 20 de octubre.
Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no
cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su
proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites
que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966,
de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación
en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo de 20 de octubre, debiendo sonctialse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para la concesión de prórroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de

La Coruña, 29 de agosto de 1978.—El Delegado provincial, Alfredo Cacharro Pardo.—5.456-2.

24032

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se autoriza y declara la utili-dad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita (expediente número 31.477).

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de *Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A., con domicilio en La Coruña, calle Fernando Macías, 2, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para instalación de línea de media tensión derivada de línea media tensión San Pedro de Mezonzo Teijeiro a estación transformadora de Casanova, centro de transformación y red de baja tensión de Casanova (Curtis), y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/1966, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en meteria de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,

Esta Delegación Provincial, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

rrespondiente, ha resuelto:
Autorizar línea de media tensión a 15/20 KV., de 830 metros de longitud, con apoyos de hormigón pretensado, conductor de aluminio LA-56, aisladores de vidrio, herrajes gelvanizados; las crucetas serán de tipo bóveda, galvanizadas.

Estación transformadora, tipo intemperie de 25 KVA., relación de transformación de 15.000-20.000±2,5-5-7,5 por 100/398-

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1986, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y en su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2619/1926, de 20 de octubre. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1986, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá por el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para la concesión de prórrogas se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1987, de 22 de julio.

La Coruña, 1 de septiembre de 1978.—El Delegado provincial, Alfredo Cacharro Pardo.—5.459-2.

24033

RESOLUCION de la Delegación Provincial de La Coruña por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita (expediente número 31.427).

Visto el expediente de referencia, incoado a instancia de «Fuerzas Eléctricas del Noroeste, S. A.», con domicilio en La

Coruña, calle Fernando Macías, 2, en el que solicita autorización administrativa y declaración en concreto de utilidad pública para la instalación de cinco líneas de media tensión, subterránea, a 20 KV. (provisionalmente a 15 KV.), salidas de la subestación «San Pedro de Visma» (La Coruña) y cumplido los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Decreto 2619/-366, también de 20 de octubre, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y Ley de 24 de noviembre de 1939,
Esta Delegación Provincial, a instancia de la Sección co-

rrespondiente, ha resuelto:

Autorizar cinco líneas subterráneas a 15/20 KV., con origen

Autorizar cinco lineas subterraneas a 15/20 KV., con origen en la subestación «San Pedro de Visma» y final en la estación transformadoras «Peruleiro», centro de seccionamiento «Peruleiro», centro de seccionamiento «Finesterre», «Peruleiro-Soly centro de seccionamiento «Linares Rivas», en La Coruña. Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1968, de 18 de marzo, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación, aprobado por Decreto 2019/1968, de 20 de octubre. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no

aplicación, aprobado por Decreto 2819/1968, de 20 de octubre. Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de lamisma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2817/1968, de 20 de octubre, debiendo solicitarse la indicada aprobación en un plazo máximo de seis meses. Caso de no ser factible lo anteriormente expuesto, se procederá nor el peticionario de la autorización a cumplimentar lo que para concesión de prótroga se ordena en el capítulo IV del Decreto 1775/1967, de 22 de julio

La Coruña, 1 de septiembre de 1978.—El Delegado provincial. Alfredo Cacharro Pardo.—5.457-2.

24034

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la vtilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 2.669 R. L. T.).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S.A.», con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente,

ha resuelto:

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Ampliación de la red de A.T. con línea subterranea a 25 kilovatios, a nueva E.T. «Banca Catalana», en término muni-cipal de Bellpuig.

Linea eléctrica

Origen de la línea: E. T. número 275, «Font» (A. 1.012 R. L. T.).
Final de la línea: E. T. «Banca Catalana».
Término municipal afectado: Bellpuig.
Cruzamientos: Jefatura Provincial de Carreteras, C. C. 233,
«Flix-Bellpuig», kilómetro 19,356 y 19,500.
Diputación Provincial, Cno. L. P. 2.015, «Bellpuig-Belianes»,
kilómetro 1,000; Ayuntamiento de Bellpuig, C. «San Roque».
Tensión de servicio en KV.: 25
Longitud en kilómetros: 0 198.

Longitud en kilómetros: 0,198. Número de circuitos y conductores: Uno de 3 (1 por 70) milímetros cuadrados, de aluminio, cable subterráneo.

Estación transformadora

E.T *Banca Catalana .
Emplazamiento: Sita en calle San Roque de Bellpuig.
Tipo: Interior, subterránea, un transformador de 180 KVA., de 25/0,38 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y u Reglamento de 20 de octubre de 1966

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966.

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el expediente o el incumplimien o del plazo conced do Lérida, 21 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo

Mías Navés -10 591-C.

24035

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Lérida por la que se autoriza el establecimiento y declara en concreto la utilidad pública de las instalaciones eléctricas que se citan. (Referencia: A. 11 c R. L. T. M. 76).

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial a petición de «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A., con domicilio en Barcelona, plaza de Cataluña, 2, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre, sobre autorización de instalaciones eléctricas y en el Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939 sobre Ordenación y Defensa de la Industria, y Decreto de este Ministerio de 30 de junio de 1972,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha

gía de Lérida, a propuesta de la Sección correspondiente, ha

resuelto

Autorizar al peticionario el establecimiento de las instala-ciones eléctricas cuyo objeto y principales características son: Mejorar la instalación de la E.T. número 32, «Solé», así como la línea de alimentación.

Estación transformadora

Se cambiará el emplazamiento de la E.T. retirándose 0,110 kilómetros de línea.
Emplazamiento: Término municipal de Lérida.
Transformador de 6 KV.

No varían el tipo ni la situación de la línea actual en el tramo que se conserva. Estación transformadora número 32, «Solé», junto a Bóvila

Solé, en término municipal de Lérida, Tipo: Sobre postes, un transformador de 70 KVA., 6/0,22 KV.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autriza a los efectos senalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de insta-

laciones eléctricas; y su Reglamento de 20 de octubre de 1966.

El plazo para la terminación de la instalación reseñada es de un año a partir de la fecha de la presente resolución, no pudiendo entrar en servicio mientras no se cumplan los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto

Previos los trámites legales, la Administración podrá declarar la caducidad de esta concesión si se comprobase la inexactitud de las declaraciones de la Empresa que figuran en el

expediente o el incumplimiento del plazo concedido.

Lérida, 28 de junio de 1978.—El Delegado provincial, Eduardo
Mías Navés.—10.588-C.

MINISTERIO DE AGRICULTURA

24036

RESOLUCION de la Dirección General de la Producción Agraria por la que se determina la poten-cia de inscripción de los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T.

Solicitada por «Hispano Agrimec, S. A.», la homologación genérica de la potencia de los tractores que se citan y practicada la misma mediante su ensayo reducido en la Estación de

Mecánica Agrícola,
Esta Dirección General, de conformidad con lo dispuesto en
la Orden ministerial de 14 de febrero de 1964, hace pública su
Resolución de esta misma fecha, por la que:

1. Las Delegaciones Provinciales de Agricultura han sido autorizadas para registrar y matricular los tractores marca «Agrifull», modelo Derby 60 D.T., cuyos datos homologados de potencia y consumo figuran en el anexo.

2. La potencia de inscripción de dichos tractores ha sido establecida en 50 (cincuenta) C.V.

Madrid, 20 de junio de 1978.—El Director general, P. D., el Subdirector general de la Producción Vegetal, José Puerta Romero.