

nida de Roncesvalles, 7, solicitando autorización para la instalación y declaración en concreto de su utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica, cuyas características principales técnicas son las siguientes:

Tensión: 66 KV.

Circuito: Uno.

Longitud: 1.299 metros.

Objeto Modificación de línea por construcción de autopista. Variante de la línea a 66 KV., Tudela-Cascante, a 66 KV., entre los apoyos 13 y 19.

Conductor: «LA-110», de 116,2 milímetros cuadrados.

Emplazamiento: Término de Cascante.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en el Decreto 2617/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de noviembre, ha resuelto autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica solicitada; declarar la utilidad pública de la misma a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966, y aprobar el proyecto presentado para su ejecución de las mencionadas instalaciones, fechado en Pamplona, en septiembre de 1978, y suscrito por el Doctor Ingeniero Industrial don Francisco Díaz de Leante, concediéndosele un plazo de tres meses para la ejecución de las obras.

Pamplona, 19 de enero de 1979.—El Delegado provincial.—813-15.

5286

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Navarra por la que se autoriza la instalación eléctrica que se cita y se declara en concreto la utilidad pública de la misma.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente incoado en esta Delegación Provincial a instancia del Concejo de Elorz, solicitando autorización para la instalación y declaración en concreto de su utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la línea eléctrica cuyas características principales técnicas son las siguientes:

Tensión: 13,2 KV.

Circuito: Uno.

Longitud: 2.700 metros.

Objeto Mejora de las condiciones de suministro de energía eléctrica al Concejo de Elorz.

Origen: En vértice final de la alineación número 2, Monreal-Unciti.

Final: En nuevo C. T. intemperie, 100 KVA., 13,2/0,38-0,22 KV.

Emplazamiento: Términos municipales de Monreal y Elorz.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939, y Reglamento Técnico de Líneas Eléctricas Aéreas de Alta Tensión, aprobado por Decreto 3151/1968, de noviembre, ha resuelto

Autorizar el establecimiento de la instalación eléctrica solicitada, declarar la utilidad pública de misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966, y aprobar el anteproyecto fechado en Pamplona en enero de 1977 y suscrito por el señor Ingeniero Industrial don Francisco de Leante, debiendo presentar el oportuno proyecto de ejecución en el plazo de tres meses.

Pamplona, 20 de enero de 1979.—El Delegado provincial.—159-D.

5287

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se hace pública la caducidad de los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Oviedo hace saber que han sido caducados los siguientes permisos de investigación minera, con expresión de número, nombre, mineral, hectáreas y término municipal:

- 29.608 «Belcerda 2.ª». Cinabrio 180. Caso.
- 29.976. «Coto Somiedo». Caolín. 243. Somiedo.
- 29.977. «La Riera de Somiedo». Hierro. 123. Somiedo.
- 29.993. «Primera ampliación a Coto Somiedo». Caolín. 68. Somiedo y Miranda.
- 29.621. «María Teresa». Hierro. 113. Piloña.
- 29.609. «Marián». Mercurio. 20. Piloña.

Lo que se hace público declarando franco el terreno comprendido en sus perímetros, excepto para recursos minerales reservados a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta que sea convocado el concurso a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973.

Oviedo, 16 de noviembre de 1978.—El Delegado provincial, Amando Sáez Sagredo.

5288

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Oviedo por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.

Cumplidos los trámites reglamentarios en el expediente número 43.667 incoado en esta Delegación Provincial, a instancia de «Hidroeléctrica del Cantábrico, S. A.», con domicilio en Oviedo, plaza de la Gesta, solicitando autorización y declaración de utilidad pública en concreto, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica cuyas características técnicas principales son las siguientes:

Línea aérea trifásica, a 20 KV., Bocinas-Candas, y alimentación a C. T. «Antromero».

Emplazamiento: Término municipal de Gozon.

Objeto: Servicio público.

Esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de 20 de octubre; Ley 10/1966, de 18 de marzo; Decreto 1775/1967, de 22 de julio; Ley de 24 de noviembre de 1939; Reglamento de Líneas Eléctricas de Alta Tensión de 28 de noviembre de 1968; Reglamento de Estaciones Transformadoras y Centrales de 23 de febrero de 1949, y la Orden ministerial de 1 de febrero de 1968, ha resuelto:

Autorizar la instalación eléctrica solicitada.

Aprobar el proyecto de la instalación reseñada.

Declarar la utilidad pública en concreto de la misma a los efectos de la imposición de la servidumbre de paso, en las condiciones, alcance y limitaciones que establece el Reglamento de la Ley 10/1966, aprobado por Decreto 2619/1966.

Para el desarrollo y ejecución de la instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites señalados en el capítulo IV del Decreto 2617/1966.

Oviedo, 8 de enero de 1979.—El Delegado provincial.—115-D.

5289

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Segovia por la que se hace pública la caducidad de los permisos de investigación minera que se citan.

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Segovia hace saber que han sido caducados, por haber transcurrido el plazo de su vigencia, los siguientes permisos de investigación minera, con expresión de número, nombre, mineral, hectáreas y término municipal:

863. «La Esperanza». Sección C). 100. Fuentidueña.

866. «Ampliación a la Esperanza». Sección C). 1.600. Fuentidueña y Fuentesotó.

Lo que se hace público declarando franco el terreno comprendido en sus perímetros, excepto para recursos minerales reservados a favor del Estado, no admitiéndose nuevas solicitudes hasta que sea convocado el concurso a que se refiere el artículo 39 de la Ley de Minas de 21 de julio de 1973.

Segovia, 16 de noviembre de 1978.—El Delegado provincial, Juan Luis Carrascal Rodríguez.

5290

RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966, sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica.
 Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
 Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.

Línea eléctrica

Origen: Caseta intemperie existente.
 Final: En la estación transformadora abajo reseñada.
 Término municipal afectado: Dos Hermanas.
 Tipo: Subterránea.
 Longitud en kilómetros: 0,365.
 Tensión de servicio: 20 KV. (provisionalmente a 15 KV.).
 Conductores: Cable de 3 por 95 milímetros cuadrados, aluminio.

Estación transformadora

Emplazamiento: Calle Toneleros, de Dos Hermanas.
 Finalidad de la instalación: Alimentar una industria de tonelería y mejorar la calidad de servicio en aquel sector.
 Características principales: Tipo interior, potencia de 400 KVA, y relación de transformación de 15.000/220-127 V.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Presupuesto: 389.279 pesetas.
 Referencia: R. A. T. 11.715, expediente 108.442.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 14 de noviembre de 1978.—El Delegado provincial, Juan Grau Carril.—756-14.

5291 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Sevilla por la que se autoriza el establecimiento de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, cuya descripción se reseña a continuación, solicitando autorización y declaración en concreto de utilidad pública, y cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el capítulo III del Decreto 2617/1966; sobre autorización de instalaciones eléctricas, y en el capítulo III del Reglamento aprobado por Decreto 2619/1966, sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y de acuerdo con la Ley de 24 de noviembre de 1939, sobre ordenación y defensa de la industria,

Esta Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía, a propuesta de la Sección correspondiente, ha resuelto:

Autorizar la siguiente instalación eléctrica:
 Peticionario: «Compañía Sevillana de Electricidad, S. A.».
 Domicilio: Avenida de la Borbolla, 5.

Línea eléctrica

Origen: Derivada de la línea de circunvalación en Villaverde del Río.
 Final: Caseta proyectada.
 Término municipal afectado: Villaverde del Río.
 Tipo: Aérea.
 Longitud en kilómetros: 0,135.
 Tensión de servicio: 20 KV. (provisionalmente a 15 KV.).
 Conductores: Cable de aluminio-acero de 54,6 milímetros cuadrados de sección.
 Apoyos: Metálicos galvanizados.
 Aisladores: Cadenas amarre y alineación.

Estación transformadora

Emplazamiento: Urbanización «Haza de la Cruz», en Villaverde del Río.
 Finalidad de la instalación: Suministro de energía a la citada urbanización.

Características principales

Tipo: Interior.
 Potencia: De 100 KVA.
 Relación de transformación: De 15/20 KV.-398-230 V.
 Procedencia de los materiales: Nacional.
 Presupuesto: 663.287 pesetas.
 Referencia: R. A. T. 12.101, expediente 119.774.

Declarar en concreto la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, a los efectos señalados en la Ley 10/1966 sobre expropiación forzosa y sanciones en materia de instalaciones eléctricas, y su Reglamento de aplicación de 20 de octubre de 1966.

Esta instalación no podrá entrar en servicio mientras no cuente el peticionario de la misma con la aprobación de su proyecto de ejecución, previo cumplimiento de los trámites que se señalan en el capítulo IV del citado Decreto 2617/1966, de 20 de octubre.

Sevilla, 14 de noviembre de 1978.—El Delegado provincial, Juan Grau Carril.—757-14.

5292 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se hace pública la cancelación de la solicitud del permiso de investigación minera que se cita.*

La Delegación Provincial del Ministerio de Industria y Energía en Tarragona hace saber que ha sido cancelada la solicitud del permiso de investigación minera siguiente:

Número, 1.913; nombre, «Salada»; mineral, sales alcalinas; hectáreas, 1.306, y términos municipales, Flix y Ascó.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo ordenado en las disposiciones legales que le son de aplicación.

Tarragona, 27 de noviembre de 1978.—El Delegado provincial, José Antón Solé.

5293 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.872. Línea a 25 KV. a E. T. «Ventonella», y nueva E. T. «Instituto».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación Línea subterránea de transporte de energía eléctrica, a 25 KV., con conductor aluminio-plástico de 240 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 552 metros, desde el castillete 3 de la línea a 25 KV. a E. T. «Guiu» a la estación transformadora «Ventonella» (existente), con entrada y salida a la nueva E. T. «Instituto», de 400 KVA. de potencia.

Presupuesto: 5.060.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Flix.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha resuelto otorgar la autorización solicitada y declarar en concreto la utilidad pública de la misma, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso.

Tarragona, 11 de enero de 1979.—El Delegado provincial, José Antón Solé.—1.055-C.

5294 *RESOLUCION de la Delegación Provincial de Tarragona por la que se autoriza y declara la utilidad pública en concreto de la instalación eléctrica que se cita.*

Visto el expediente incoado en esta Delegación Provincial, en solicitud de autorización y declaración en concreto de la utilidad pública, a los efectos de la imposición de servidumbre de paso, de la instalación eléctrica que se reseña:

Asunto: L. A. T. 3.878. Línea a 25 KV. a E. T. «Depuradora».

Peticionario: «Fuerzas Eléctricas de Cataluña, S. A.», Barcelona, plaza de Cataluña, 2.

Instalación: Línea subterránea de transporte de energía eléctrica, a 25 KV., con conductor aluminio de 70 milímetros cuadrados de sección, con una longitud de 35 metros, para suministro a la E. T. «Depuradora», con dos transformadores de 330 KVA. de potencia.

Origen: Apoyo número 35 de la línea a 25 KV. Reus-Saló (sustitución poste hormigón).

Presupuesto: 1.070.000 pesetas.

Procedencia de los materiales: Nacional.

Situación: Término municipal de Reus.

Finalidad: Ampliar y mejorar la capacidad de servicio de sus redes de distribución.

Vista la documentación presentada para su tramitación, esta Delegación Provincial, en cumplimiento de lo dispuesto en los Decretos 2617 y 2619/1966, de fecha 20 de octubre, ha re-