

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

20377 *Resolución de la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico de la Comunidad Autónoma de Cantabria de aprobación del proyecto de ejecución y autorización de construcción de instalación eléctrica de alta tensión y de declaración de su utilidad pública. Expediente AT-35-08.*

La Empresa E.On Distribución, S.L., con domicilio social en la C/ El Medio, n.º 12, de Santander, ha solicitado ante la Dirección General de Industria de la Consejería de Industria y Desarrollo Tecnológico, la autorización administrativa y la declaración en concreto de utilidad pública de la instalación eléctrica siguiente:

"Modificación LMT 12/20 kV San Vicente-Unquera para el Polígono de Unquera".

En cumplimiento de los trámites que establece el artículo 10 del Decreto 6/2003, la solicitud mencionada ha sido sometida a un período de información pública, mediante el anuncio publicado en el Boletín Oficial de Cantabria, número 156, de 12 de agosto de 2008, en el BOE n.º 201, de 20 de agosto de 2008, y en el periódico "El Diario Montañés", de 19 de agosto de 2008.

Paralelamente los trámites de información pública, se ha practicado la notificación individual al titular afectado por la instalación eléctrica de referencia para que pueda formular las alegaciones procedentes así como al Ayuntamiento de Val de San Vicente.

En la fase de información presenta alegaciones doña Blanca García Alegría, en su propio nombre y en el de herederos de don Angel García Ibáñez. Dichas alegaciones son remitidas a la peticionaria y contestadas por la misma, justificando la realización del proyecto de ejecución con el trazado que menos perjuicio ocasiona a la parcela afectada.

Cumplidos los trámites administrativos establecidos en la Ley 54/1997, en el Título VII del Real Decreto 1955/2000, en el Decreto 6/2003, en la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, del Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común y demás normas de legal y vigente aplicación.

Visto que de acuerdo con lo que dispone el Real Decreto 1903/1996, de 2 de agosto, y el Decreto 99/1996, de 26 de septiembre, la competencia para autorizar instalaciones eléctricas provinciales corresponde a la Dirección General de Industria.

Visto el informe favorable del Servicio de Energía, resuelvo:

Primero.- Aprobar el proyecto de ejecución y autorizar a la empresa E.On Distribución, S.L., la construcción de la instalación eléctrica "Modificación LMT 12/ 20 kV San Vicente-Unquera para el Polígono de Unquera", con las características técnicas siguientes:

- Línea de media tensión aérea San Vicente-Unquera:

Tensión: 12/20 kV

Longitud de la línea: 575 metros.

N.º de circuitos: 1.

Conductor: Al-Ac, LA-110.

Apoyos metálicos: 1 (4 instalados).

Origen de la línea: Apoyo n.º 29 (instalado), LMT 12/20 kV San Vicente-Unquera.

Final de la línea: Apoyo n.º 31 (instalado) LMT 12/20 kV San Vicente-Unquera.

- Línea de media tensión aérea doble entrada polígono Unquera:

Tensión: 12/20 kV

Longitud de la línea: 89 metros.

N.º de circuitos: 2.

Conductor: Al-Ac, LA-110.

Apoyos metálicos: 2 (proyectados).

Origen de la línea: Apoyo n.º 30b LMT 12/20 kV San Vicente-Unquera (proyectado).

Final de la línea: Apoyo n.º 1 LMT 12/20 kV, doble entrada, polígono Unquera (proyectado).

- Línea subterránea de media tensión CTC pol. Unquera-Nuevo apoyo metálico (N.º 1 LMT derivación polígono de Unquera):

Tensión: 12/20 kV

Longitud de la línea: 26 metros.

N.º de circuitos: 1

Tipo: RHZ-1.

Sección: 1x240 mm cuadrados Al.

Origen de la línea: CTC Polígono Unquera.

Final de la línea: Nuevo apoyo metálico (n.º 1 LMT derivación Polígono de Unquera, LMT San Vicente-Unquera).

- Línea subterránea de media tensión nuevo apoyo metálico (N.º 1 LMT derivación polígono de Unquera)-CTC pol. Unquera 2:

Tensión: 12/20 kV

Longitud de la línea: 282 metros.

N.º de circuitos: 1

Tipo: RHZ-1

Sección: 1x240 mm cuadrados Al.

Origen de la línea: Nuevo apoyo metálico (n.º 1 LMT derivación Polígono de Unquera, LMT San Vicente-Unquera).

Final de la línea: CTC Pol. Unquera 2.

Situación: Unquera, término municipal de Val de San Vicente.

Con arreglo a las condiciones que siguen:

Primera: La citada instalación se ajustará al proyecto antes indicado, no pudiendo introducirse variación alguna en el mismo sin la previa autorización de esta Dirección General.

Segunda: La instalación cumplirá las condiciones establecidas en los Reglamentos técnicos aplicables.

Tercera: Serán de plena responsabilidad del autor del proyecto los cálculos, planos y especificaciones del mismo.

Cuarta: Tanto durante la ejecución de la instalación, como durante su explotación, estará bajo la inspección y vigilancia de esta Dirección General.

Quinta: La instalación se ejecutará por cuenta y riesgo del titular, el cual responderá de cuantos daños y perjuicios pudieran causarse con motivo de la misma.

Sexta: El titular de las citadas instalaciones dará cuenta de la terminación de las obras al Servicio de Energía de esta Dirección General, a efectos de realizar las comprobaciones técnicas que se consideren oportunas y extensión del acta de puesta en servicio.

Séptima: El titular de la instalación tendrá en cuenta, para su ejecución, el cumplimiento de los condicionados establecidos, en su caso, por los organismos afectados.

Octava: La instalación se ejecutará en un plazo de seis meses, pudiendo solicitar el peticionario, por razones justificadas, prórrogas de dicho plazo.

Novena: Para la puesta en servicio de esta instalación, el titular de la misma deberá seguir los trámites establecidos en el artículo 14 del Decreto 6/2003, de 16 de enero.

Segundo.- Declarar la utilidad pública de la instalación eléctrica que se autoriza, conforme a lo dispuesto en los artículos 52 y siguientes de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, que llevará implícita en todo caso, la necesidad de ocupación o de adquisición de los derechos afectados de los propietarios con los que el solicitante no ha llegado a un acuerdo e implicará su urgente ocupación a los efectos del artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa de 16 de diciembre de 1954.

Contra esta Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse recurso de alzada ante el Consejero de Industria y Desarrollo Tecnológico, en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a su notificación, de acuerdo con

lo que dispone el art. 114 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero.

Santander, 27 de enero de 2009.- El Director General de Industria, Marcos Bergua Toledo.

ID: A090044683-1