

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE POLÍTICA TERRITORIAL

33759 *Anuncio de la Dependencia funcional del Área de Industria y Energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel de Información pública de solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación del Proyecto de Ejecución del addendum del proyecto de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Fuendetodos-Mezquita".*

A los efectos de lo previsto en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico; en los artículos 130 y 144 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la solicitud de Declaración, en concreto, de Utilidad Pública y Aprobación de Proyecto de Ejecución del addendum de la línea eléctrica a 400 kV, doble circuito, denominada "Fuendetodos – Mezquita", cuyas características generales son las siguientes:

Peticionario: Red Eléctrica de España, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en paseo del Conde de los Gaitanes, 177, 28109 La Moraleja, Alcobendas (Madrid).

Finalidad: La línea formará parte de un nuevo eje de transporte (Fuendetodos-Morella) que permitirá, por una parte, la conexión a la red de transporte de las instalaciones de generación del régimen especial que se instalen en la provincia de Teruel con acceso y punto de conexión en la subestación de Mezquita y, por otra, la existencia de un nuevo eje de transporte entre Aragón y Levante.

Objeto del Addendum: Las modificaciones objeto del addendum se encuentran motivadas por la concurrencia de la instalación con zonas previstas para la extracción de arcilla, imposibilitando las labores de extracción, lo que implica una modificación proyectada entre los apoyos 114 y 120 para compatibilizar dichas instalaciones.

Término Municipal afectado:

Teruel Vivel del Río Martín.

Longitud: variante entre los apoyos 114 y 120: 2,8 Kilómetros

Presupuesto estimado: 1.368.602 Euros

Características Técnicas:

Sistema: Corriente alterna trifásica

Frecuencia: 50 Hz

Tensión nominal: 400 kV

Tensión más elevada de la red: 420 kV

Temperatura del conductor de diseño: 85° C

Capacidad térmica de transporte por circuito s/Real Decreto 2819/1998: 2441MVA/circuito

Número de circuitos: Dos

Número de conductores por fase: Tres

Tipo de conductor: CONDOR AW

Número de cables compuesto tierra-óptico: Uno

Número de cables de tierra convencional: Uno

Aislamiento: Aisladores de vidrio U-210 B

Apoyos: Torres metálicas de celosía

Cimentaciones: De zapatas individuales

Puestas a tierra: Anillos cerrados de acero descarburado

Longitud: 80 km aproximadamente

El proyecto incluye planos parcelarios y la relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

La Declaración, en concreto, de Utilidad Pública, en virtud de lo establecido en el artículo 54.1 de la citada Ley 54/1997, de 27 de noviembre, y en el artículo 149 del citado Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, llevará implícita en todo caso la necesidad de ocupación de los bienes o de adquisición de los derechos e implicará la urgente ocupación a los efectos previstos en el artículo 52 de la Ley de Expropiación Forzosa.

Lo que se hace público para conocimiento general y especialmente de los interesados y afectados en el proyecto, indicándose en el anexo la relación de bienes y derechos afectados por el mismo, que podrá ser examinados en la Dependencia del Área de Industria y energía de la Subdelegación del Gobierno en Teruel, sita en la Plaza General Pizarro 1, planta 1, 44.071 Teruel, y en su caso, formular por triplicado en dicho Organismo las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de treinta días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

ADDENDA AL PROYECTO DE LA LÍNEA ELÉCTRICA A 400 KV FUENDETODOS-MEZQUITA

T.M. VIVEL DEL RÍO MARTÍN

Finca número	Par	Pol	Titular	Provincia Titular	Sp (M)	Sp M2	Ot	Total Apoyos	Naturaleza
50B	52	117	Herederos de Gonzalvo Comin Tomasa		39	1449			Labor Secano
51B	51	117	López Belenguer Maria Isabel	Barcelona	26	1029			Labor Secano
77B	22	115	Mainar Jarque Miguel	Zaragoza	0	22			Labor Secano

Teruel, 18 de septiembre de 2009.- El Jefe de la Dependencia de Industria y Energía, Francisco José Romero Parrillas.

ID: A090071408-1