

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

43457 *Anuncio del Departamento de Economía y Finanzas, Dirección General de Energía y Minas, de información pública sobre la solicitud de autorización administrativa, la declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de transporte de gas natural a la población de Sant Salvador de Guardiola (exp. 00014709/2010).*

De acuerdo con lo que prevén la Ley 34/1998, de 7 de octubre, del sector de hidrocarburos, modificada por la Ley 12/2007, de 2 de julio; el Real decreto 1434/2002, de 27 de diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización suministro y procedimientos de autorización de las instalaciones de gas natural, modificada por el Real decreto 942/2005, de 28 de julio; los artículos 17 de la Ley de 16 de diciembre de 1954, sobre expropiación forzosa, y 56 del su Reglamento, aprobado por el Decreto de 26 de abril de 1957, se somete a información pública el proyecto de instalaciones de gas natural que se detalla a continuación.

Referencia: 00014709/2010.

Peticionario: Gas Natural Transporte, S.D.G., S.L., con domicilio social en Barcelona, pl. del Gas, 2.

Objeto: autorización administrativa, declaración de utilidad pública y aprobación del proyecto de ejecución de las instalaciones de transporte de gas natural a la población de Sant Salvador de Guardiola.

Término municipal afectado: Sant Salvador de Guardiola.

Características principales de las instalaciones:

1. Conducción principal.

Longitud: 8 m.

Diámetro: 10".

Material: Acero.

Presión máxima de servicio: 49,5 bar.

2. Estación de regulación y medida: ERM 49.5/4.

Presión máxima de entrada: 49,5 bar.

Presión máxima de salida: 4 bar.

Caudal: 2.500 m³(n)/h.

3. Telemedida y telecomando.

Si se considera necesario, se colocará Un armario de teleinformación al lado de los armarios de regulación.

4. Sistemas de protección catódica.

Las canalizaciones de acero, la ERM y sus componentes se protegerán mediante in sistema de protección catódica habitual.

5. Instalaciones eléctricas.

Les necesarias para el correcto funcionamiento de los sistemas de telemedida y telecomando.

6. Presupuesto: 231.258,90 euros.

7. Descripción del trazado.

El trazado se inicia en el gasoducto 03 (Subirats) que discurre por el término municipal de Sant Salvador de Guardiola, la conducción tiene una longitud de 8m y tiene su final al llegar al recinto de la estación de regulación y medida.

Se publica para conocimiento general, especialmente de los propietarios y titulares de los bienes y derechos afectados por este proyecto, cuya relación se incluye en el anexo de este Anuncio, y también para las personas que siendo titulares de derechos reales o de intereses económicos sobre los bienes afectados hayan sido omitidos, para que puedan examinar el expediente donde constan las características técnicas y las afectaciones derivadas del proyecto en las1 oficinas de la Dirección General de Energía y Minas en Barcelona, C. Pamplona, 113, y presentar los escritos de alegaciones en el plazo de 20 días a contar desde el día siguiente de la publicación de este Anuncio.

ANEXO

Relación concreta e individualizada de bienes y derechos afectados.

Abreviaturas utilizadas:

Datos catastrales: PO=polígono; PA=parcela; N=naturaleza; TD=titular y dirección.

Afectación: SP=servidumbre perpetua de paso, en m²; SO=servidumbre de ocupación temporal, en m²; OD=ocupación de dominio, en m²; LA=longitud de afectación, en m; Ts=terreno de secano; Cm=camino.

ERM y camino de acceso a la ERM

B-SSG-01PO. PO=13; PA=77; TD=Luisa Pujol Orriols, C. Ángel Guimerá 56 P.1, 08242 Manresa; SO-; SP=28; OD=289; N=Ts.

Línea de Baja Tensión

B-SSG-01LE. PO=13;. PA=77; TD=Luisa Pujol Orriols, C. Ángel Guimerá 56 P.1, 08242 Manresa; LA=24; SO=-; SP=72; OD=4;N=Ts.

B-SSG-02LE. PO=13; PA=9004; TD=Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, C. de Dalt, 16, 08253 Sant Salvador de Guardiola; LA=5; SO=-; SP=15; OD=-; N=Cm.

B-SSG-03LE. PO=13; PA=76; TD=Luisa Pujol Orriols, C. Àngel Guimerà 56 P.1, 08242 Manresa; LA=181;SO=-;SP=543;OD=16;N=Ts.

(10.328.017)

Barcelona, 19 de noviembre de 2010.- Pau de la Cuesta González, Jefe del Servicio de Hidrocarburos.

ID: A100092417-1