

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE INDUSTRIA, TURISMO Y COMERCIO

- 26487** *Anuncio de la dependencia de industria y energía de la subdelegación del gobierno en Albacete, por el que se somete a información pública la autorización administrativa, y aprobación del proyecto de ejecución sobre la modificación de la línea eléctrica aérea a 20 kv Caudete-Fuente la Higuera en el tramo comprendido dentro de los términos municipales de Caudete (Albacete) y Villena (Alicante) expte. 45/10 LE.*

A los efectos previstos en la Ley 54/1997 de 27 de Noviembre, del Sector Eléctrico y en virtud del art. 125 del Real Decreto 1955/2000 de 1 de Diciembre por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública, la autorización administrativa, y la aprobación del proyecto de ejecución sobre la modificación de la línea eléctrica aérea a 20 KV Caudete-Fuente La Higuera en el tramo comprendido el término municipal de Caudete (Albacete) y el término municipal de Villena (Alicante) cuyas características principales son las siguientes:

Peticionario: ISMAEL BIOSCA, S.L. CIF: B-46/400.073

Domicilio: Plaza Mayor, n.º 14 LA FONT DE LA FIGUERA

Emplazamiento: Partida Hoya Hermosa en el término municipal de Caudete (Albacete) y Partida Albarizas en el término municipal de Villena (Alicante).

Características de la línea eléctrica

Tensión nominal... 20 KV

N.º de circuitos... 1

Conductores... De Aluminio-Acero según norma UNE 21018

Sección total... 116,7 mm²

Diámetro exterior... 13,8 mm

Peso P... 0,404 kg/m

Tensión de Rotura T... 3433 daN

Aislamientos... Aisladores de vidrio templado

Herrajes y Accesorios... Acero galvanizado

Apoyos... Metálicos de estructuras soldadas atornilladas y galvanizados por inmersión en caliente.

Cimentaciones... De hormigón en masa

Tomas de Tierra... En cada apoyo se establecerá una toma de tierra cuyo valor será inferior a 20 ohmios

Medidas de señalización de seguridad... Placa triangular de color amarillo

Descripción de la instalación: El tramo de modificación de la línea eléctrica de 20 KV., esta comprendido entre los apoyos 0, 1 y 2 con vano regulador de 173 m., siendo los cruzamientos/paralelismos con la Autovía A-31 y la Cañada Real de Almansa al Collado de Salinas.

La longitud del tramo en la provincia de Albacete es de 106 m en la Partida de Hoya Hermosa, término municipal de Caudete (Albacete) y en la provincia de Alicante la longitud es de 162 m. en la Partida Albarizas del término municipal de Villena (Alicante).

Finalidad: Desvío de la línea eléctrica aérea trifásica a 20 KV, debido a la modificación de la Autovía A-31 en los términos municipales de Caudete (Albacete) y Villena (Alicante).

Presupuesto estimado: 16.558,97 euros, de los cuales 8.699,94 euros corresponden a la provincia de Albacete y 7.859,03 euros a la provincia de Alicante.

Lo que se hace publico para conocimiento general y especialmente de los interesados y afectados en el proyecto, que podrá ser examinado en la Dependencia del Área de Industria y Energía de la Subdelegación de Gobierno de Alicante, sita en Avda. de Federico Soto, 11-1.º y en la Dependencia del Área de Industria y Energía de Albacete, sita en Avda. de España, n.º 7 02002 Albacete, y en su caso formular por triplicado en dicho Organismo las alegaciones que estimen oportunas durante el plazo de veinte días a partir del siguiente a la publicación del presente anuncio.

Albacete, 22 de julio de 2011.- Jefe D. Área de industria y energía, Fdo.: Pablo Hidalgo Gasch.

ID: A110060854-1