

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CATALUÑA

**27608** *Anuncio de la Generalitat de Catalunya, Departamento de Empresa y Ocupación, Servicios Territoriales en Girona, Sección de Energía, de información pública sobre la autorización administrativa y la aprobación del proyecto de una instalación eléctrica (expediente 11142/2011-AT).*

En relación con lo que señala la disposición transitoria 1 de la Ley 54/1997, de 27 de noviembre, del Sector Eléctrico, y a los efectos que prevén el artículo 6 del Decreto 351/1987, de 23 de noviembre, por el cual se determinan los procedimientos administrativos aplicables a las instalaciones eléctricas, el Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el cual se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimiento administrativo de autorización de las instalaciones de energía eléctrica y la Ley 18/2008, de 23 de diciembre, de Garantía y Calidad del Suministro Eléctrico; se somete a información pública la petición de autorización administrativa y aprobación del proyecto de ejecución de la instalación eléctrica que se detalla a continuación:

Peticionario: Endesa Distribución Eléctrica, S.L., con domicilio social en la Avenida Paral.lel, 51, de Barcelona.

Expediente: 11142/2011-AT.

Proyecto: Derivación en la SE Vilamalla de la línea de 132 kV SE Figueres – SE Llançà/SE Juià – SE Torrent.

Características principales:

Circuitos: 1C 132 kV SE Figueres – SE Llançà.

1C 132 kV SE Juià – SE Torrent.

Longitud aproximada: 164,14 m.

Tensión nominal: 132 kV.

Potencia circuito: 182,90 MVA.

Número y tipo de circuitos: 2C, sencillos.

Número y tipo de conductores: 6 LA – 455 (Cóndor).

Número y tipo de cable a tierra: 1 CT FO OPGW – 48 – 17kA.

Disposición de conductores: Hexagonal.

Tipo de soporte y material: T 19 – Icaro 55.000/T 19b – BE.

Número de soportes a instalar: 2.

Número de soportes a retirar: 1.

Tipo de aislador y material: Composite (doble).

Término municipal: Siurana y Vilamalla.

Finalidad: Aumentar la capacidad de suministro a la red mediante la derivación de entrada/salida del circuito de 132kV SE Figueres – SE Llançà en la nueva SE Vilamalla 132/25 kV, situada en el término municipal de Vilamalla.

Presupuesto: 232.858,77 euros.

Se publica para que todas aquellas personas o entidades que se consideren afectadas por el proyecto de la instalación puedan examinar el proyecto en las oficinas de los Servicios Territoriales del Departamento de Empresa y Empleo en Girona, Plaza Pompeu Fabra, 1, 17002 Girona, y formular las alegaciones que crean oportunas en el plazo de 20 días contados a partir del día siguiente de la publicación de este anuncio.

Girona, 5 de julio de 2011.- Director de los Servicios Territoriales en Girona, Christian Serarols i Tarrés (11.186.053).

ID: A110063437-1