

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA

31953 *Anuncio del Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, de la Consejería de Empleo, Empresa e Innovación, sobre Autorización Administrativa de instalación eléctrica. AT- 0073-4.*

Visto el expediente iniciado en este Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres a petición de:

Iberdrola Dis. Eléctrica, S.A.U. con domicilio en: C/ Berna, 1 Toledo, solicitando autorización administrativa para el establecimiento de una instalación eléctrica cuyas características principales son las siguientes:

Ampliación de Subestación:

Sistema 132 kV:

- 1 posición transformador AT-1 formada por:

1 interruptor tripolar en SF6 – 145 kV - 3150 A - 40 KA.

Se mantiene el resto de equipos en la posición.

- 1 posición transformador AT-2 formada por:

1 interruptor tripolar: en SF6 – 145 kV - 3150 A - 40 KA.

3 transformadores de intensidad: 145 kV-300/600- 5 A.

Se mantiene el resto de equipos en la posición.

Sistema 20 kV:

- 6 posiciones de línea.

Autotransformador 20/15 kV (AT-3).

Autotransformador 20/15 kV (AT-4).

L/FV Casatejadad-1 (L-5) (20 kV) promotor fotovoltaico.

L/FV Render Belvís (L-7) (20 kV) Promotor fotovoltaico.

L/Majadas (futura) (L-8) (20 kV).

L/Navalmoral (L-9) (20kV).

- 1 posición de transformador 132/20 kV T-2.

- 1 posición de batería de condensadores BC-1.

- 1 posición de Transf. de Serv. Aux. TSA-1 + M.

- 1 posición de unión.

- Módulo 2 de celdas 20 kV.

Se añade 1 celda de línea (L/Almaraz pueblo).

Se conectan a celdas de línea existentes L-13 y L-14 dos autotransf. De 20/15 kV.

Reordenamiento de celdas 20 kV entre ellas las de los "promotores y fotovoltaicos".

2.º transformación 20/15 kV supone la instalación de:

3 Autotransf. (AT-3/AT-4/AT-13) de 2 MVA 20/15 kV.

1 Transf. (AT-14) de 2,5 MVA 20/15 kV.

Sustitución de reactancia existente por otra trifásica de puesta a tierra 500 A, 30 seg conectada al Transf., de potencia T-2 lado de 20 kV denominada TZ-2.

Inst. nuevo Transf. servic. Aux. (TSA-1) de 250 kvas 20/0,430/0,230 kV intemperie.

Inst. nueva batería de condensadores (BC-1) de 3,6 MVAR.

Sistema de 15 kV

- Desmantelamiento sistema celdas existentes de 15 kV (4) por otras de 20 kV (4).

Términos municipales afectados: Almaraz.

Emplazamiento de la instalación: Crta. N-V, KM. 194,5 en el T.M. de Almaraz.

Finalidad: Mejora del suministro.

Referencia del expediente: 10/AT- 0073-4.

A los efectos prevenidos en la Ley 54/1997, de 27 de noviembre el Sector Eléctrico y artículo 125 del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica, se somete al trámite de información pública la petición de autorización administrativa, para que pueda ser examinado el expediente en este Servicio sito en Avda. Primo de Rivera, 2 (Edificio Múltiple, 3ra. planta) en Cáceres, y formularse las reclamaciones oportunas en el plazo de VEINTE DÍAS contados a partir del siguiente al de la publicación de este anuncio.

Cáceres, 29 de agosto de 2012.- El Jefe de Servicio de Ordenación Industrial de Cáceres, Fdo. Fernando Mijares Álvarez.

ID: A120063881-1