

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

2656 *Resolución de 13 de octubre de 2015, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se renueva la certificación de un sistema solar, modelo Fuji IP, fabricado por Zhejiang Jiajiare New Energy Co Ltd.*

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por Fujisol Solar, S.L., con domicilio social en C/ Buriel, n.º 2 Pol. Ind. 29-28400 Collado Villalba (Madrid), para la renovación de vigencia de la certificación de 1 sistema solar, fabricado por Zhejiang Jiajiare New Energy Co Ltd en su instalación industrial ubicada en China, que se certificó con la siguiente contraseña:

Modelo	Contraseña	Fecha Resolución
Fuji IP	SST – 14113	08/10/2013

Conforme a los ensayos emitidos:

Laboratorio emisor	Clave
LNEG	10.V1/LES/2011

Resultando que por el interesado se ha presentado la documentación exigida por la legislación vigente que afecta al producto cuya renovación de vigencia de certificación solicita, y que el modelo cumple todas las especificaciones actualmente establecidas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre, sobre exigencias técnicas de los paneles solares.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas, de acuerdo con lo establecido en la referida disposición ha resuelto renovar la certificación del citado producto, con la contraseña de certificación:

Modelo	Contraseña
Fuji IP	SST – 9515

Y con fecha de caducidad dos años después de la fecha de la resolución, definiendo como características técnicas del modelo o tipo certificado las que se indican a continuación.

El titular de esta resolución presentará dentro del período fijado para someterse al control y seguimiento de la producción, la documentación acreditativa, a fin de verificar la adecuación del producto a las condiciones iniciales, así como la declaración en la que se haga constar que, en la fabricación de dichos productos, los sistemas de control de calidad utilizados se mantienen, como mínimo, en las mismas condiciones que en el momento de la certificación.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe del ensayo del modelo o tipo certificado son las que se indican a continuación.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1. Modelo con contraseña SST – 9515

Identificación:

Fabricante: Zhejiang Jiajiare New Energy Co Ltd.
Nombre Comercial: Fuji IP.
Tipo Sistema: Termosifón.

Características del colector (modelo unitario):

Dimensiones:

Longitud: 1.860 mm.
Ancho: 1.240 mm.
Área de apertura: 1,62 m².
Área de absorbedor: 1,24 m².
Área total: 2,31 m².

Características del sistema:

Volumen del Depósito: 150,0000 l.
Número de Captadores del Sistema: 1.

Indicadores de rendimiento de sistemas:

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 80 l/día

Localidad	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	4478	2583	0
Würzburg (49,5° N)	4289	2652	0
Davos (46,8° N)	4857	3942	0
Athens (38,0° N)	3343	3034	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 140 l/día

Localidad	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	7821	3500	0
Würzburg (49,5° N)	7506	3690	0
Davos (46,8° N)	8483	5172	0
Athens (38,0° N)	5834	4510	0

Indicadores de rendimiento del sistema sobre la base anual de un volumen de demanda de 200 l/día

Localidad	Q_d MJ	Q_i MJ	Q_{par} MJ
Stockholm (59,6° N)	11164	3879	0
Würzburg (49,5° N)	10691	4100	0
Davos (46,8° N)	12110	5613	0
Athens (38,0° N)	8326	5487	0

Madrid, 13 de octubre de 2015.–La Directora General de Política Energética y Minas, María Teresa Baquedano Martín.