

III. OTRAS DISPOSICIONES

MINISTERIO DE INDUSTRIA, ENERGÍA Y TURISMO

7450 *Resolución de 1 de marzo de 2016, de la Dirección General de Política Energética y Minas, por la que se certifican seis captadores solares, fabricados por IMS Calefacción, SL.*

Los captadores solares fabricados por IMS Calefacción SL fueron certificados con las contraseñas y la fecha de resolución que aparecen a continuación:

Modelo	Contraseña	Fecha Resolución
CPC ML 2310	NPS – 2216	30/01/2016
CPC ML 2310 H	NPS – 2616	30/01/2016
CPC ML 2672 H	NPS – 2716	30/01/2016
CPC ML 2890 H	NPS – 2916	30/01/2016
CPC ML 2890	NPS – 3016	30/01/2016
CPC ML 2672	NPS - 3116	30/01/2016

Recibida en la Dirección General de Política Energética y Minas la solicitud presentada por Energonalia Servicios Energéticos SL con domicilio social en Polígono Industrial Río Gállego, C/ G 50840 San Mateo de Gállego (Zaragoza), para la certificación de seis captadores solares con una denominación comercial diferente, pero con las mismas características técnicas.

Habiendo sido presentado escrito en el que la empresa fabricante de los captadores solares – autoriza a la empresa Energonalia Servicios Energéticos SL, para usar su propia marca para los paneles en España y en el que dicho fabricante confirma que los captadores son técnicamente idénticos.

Esta Dirección General de Política Energética y Minas ha resuelto certificar los citados productos con la contraseña de certificación conforme a la tabla siguiente:

Modelo	Contraseña
ENER 2310 V	NPS – 10016
ENER 2672 H	NPS – 10116
ENER 2890 H	NPS – 10216
ENER 2890 V	NPS – 10316
ENER 2672 V	NPS – 10416
ENER 2310 H	NPS – 10516

Dada la identidad con los modelos citados inicialmente, se le confiere la misma fecha de caducidad que la referida a los mismos, por tanto, el 30 de enero de 2018 será también su fecha de caducidad.

La identificación, características técnicas, especificaciones generales y datos resumen del informe de ensayo para los modelos que se especifican a tabla anterior se indican a continuación.

Esta certificación se ajusta a las normas e instrucciones técnicas complementarias para la homologación de los paneles solares, actualizadas por la Orden IET/2366/2014, de 11 de diciembre. Asimismo, el producto deberá cumplir cualquier otro reglamento o disposición que le sea aplicable.

El incumplimiento de cualquiera de las condiciones fundamentales en las que se basa la concesión de esta certificación dará lugar a la suspensión cautelar automática de la misma, independientemente de su posterior anulación, en su caso, y sin perjuicio de las responsabilidades legales que de ello pudieran derivarse.

Contra esta resolución, que pone fin a la vía administrativa cabe interponer, potestativamente, el recurso de reposición ante el Secretario de Estado de Energía en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de publicación de esta resolución conforme a lo previsto en los artículos 116 y 117 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común o ser impugnado directamente ante el orden jurisdiccional contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la publicación de esta resolución, conforme la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.

1. Modelo con contraseña NPS – 10016

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.
Nombre comercial: ENER 2310 V.
Tipo de captador: Plano.
Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 2000 mm.
Ancho: 1240 mm.
Altura: 77 mm.
Área de apertura: 2,31 m².
Área de absorbedor: 2,27 m².
Área total: 2,48 m².

Especificaciones generales:

Peso: 50,8 kg.
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	673,77	1246,40	1819,03
30	493,83	1066,46	1639,09
50	313,27	885,90	1458,53

2. Modelo con contraseña NPS – 10116

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.
 Nombre comercial: ENER 2672 H.
 Tipo de captador: Plano.
 Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 1240 mm.
 Ancho: 2300 mm.
 Altura: 77 mm.
 Área de apertura: 2,67 m².
 Área de absorbedor: 2,63 m².
 Área total: 2,85 m².

Especificaciones generales:

Peso: 58,37 kg.
 Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.
 Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	775,42	1434,43	2093,45
30	568,33	1227,35	1886,37
50	360,53	1019,55	1678,57

3. Modelo con contraseña NPS – 10216

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.
 Nombre comercial: ENER 2890 H.
 Tipo de captador: Plano.
 Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 1340 mm.
 Ancho: 2300 mm.
 Altura: 77 mm.
 Área de apertura: 2,89 m².

Área de absorbedor: 2,85 m².

Área total: 3,08 m².

Especificaciones generales:

Peso: 61,2 kg.

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.

Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	848,23	1568,25	2288,28
30	622,48	1342,51	2062,53
50	393,88	1113,90	1833,93

4. Modelo con contraseña NPS – 10316

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.

Nombre comercial: ENER 2890 V.

Tipo de captador: Plano.

Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 2300 mm.

Ancho: 1340 mm.

Altura: 77 mm.

Área de apertura: 2,89 m².

Área de absorbedor: 2,85 m².

Área total: 3,08 m².

Especificaciones generales:

Peso: 61,2 kg.

Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.

Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	848,23	1568,25	2288,28
30	622,48	1342,51	2062,63
50	393,88	1113,90	1833,93

5. Modelo con contraseña NPS – 10416

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.
 Nombre comercial: ENER 2672 V.
 Tipo de captador: Plano.
 Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 2300 mm.
 Ancho: 1240 mm.
 Altura: 77 mm.
 Área de apertura: 2,67 m².
 Área de absorbedor: 2,63 m².
 Área total: 2,85 m².

Especificaciones generales:

Peso: 58,37 kg.
 Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.
 Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	775,42	1434,43	2093,45
30	568,33	1227,35	1886,37
50	360,53	1019,55	1678,57

6. Modelo con contraseña NPS – 10516

Identificación:

Fabricante: IMS Calefacción SL.
Nombre comercial: ENER 2310 H.
Tipo de captador: plano.
Año de producción: 2011.

Dimensiones:

Longitud: 1240 mm.
Ancho: 2000 mm.
Altura: 77 mm.
Área de apertura: 2,31 m².
Área de absorbedor: 2,27 m².
Área total: 2,48 m².

Especificaciones generales:

Peso: 50,8 kg.
Presión de funcionamiento máx.: 10 bar.
Fluido de transferencia de calor: Agua/propilenglicol.

Resultados de ensayo

Rendimiento térmico:

η_0	0,823	
a_1	3,86	W/m ² K
a_2	0	W/m ² K ²
Nota: referente al área de apertura		

Potencia extraída por unidad de captador (W):

$T_m - T_a$ en K	400 W/m ²	700 W/m ²	1000 W/m ²
10	673,77	1246,40	1819,03
30	493,83	1066,46	1639,09
50	313,27	885,90	1458,53

Madrid, 1 de marzo de 2016.–La Directora General de Política Energética y Minas,
María Teresa Baquedano Martín.