

## V. Anuncios

### B. Otros anuncios oficiales

#### CIUDAD DE CEUTA

**29797** *Resolución del Servicio de Industria y Energía de la Ciudad Autónoma de Ceuta sobre autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de construcción, para la instalación de línea subterránea de media tensión (15 kV) entre C.T. "Mercado Barriada Sanjurjo" – C.S. "Hospital Militar" – C.T. "General Sanjurjo" – C.T. "Reyes Católicos" – Arqueta de empalme Morro – C.T. "Magisterio".*

Vista la solicitud de D. Alberto Gaitán Rodríguez, en representación de la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal, con domicilio en Ceuta, calle Beatriz de Silva n.º 2, solicitando autorización administrativa previa, declaración de utilidad pública y autorización administrativa de construcción, para la instalación de línea subterránea de media tensión (15 kV) entre C.T. "Mercado Barriada Sanjurjo" – C.S. "Hospital Militar" – C.T. "General Sanjurjo" – C.T. "Reyes Católicos" – Arqueta de empalme Morro – C.T. "Magisterio", cumplidos los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII, Capítulo II, Sección 2.ª del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica. En relación con la aplicación de esas normas en el presente caso hay que tener en cuenta la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

Este Servicio, en ejercicio de las competencias asignadas por el Real Decreto 2.502/1.996 de 5 de diciembre sobre traspaso de funciones y servicios de la Administración del Estado a la Ciudad de Ceuta en materia de Industria y Energía, ha resuelto:

1.º- Autorizar a la Empresa de Alumbrado Eléctrico de Ceuta Distribución, Sociedad Anónima Unipersonal, la autorización administrativa previa de las instalaciones citadas.

Trazado de línea subterránea de 15 kV desde C.T. "Mercado Barriada Sanjurjo" a C.S. "Hospital Militar". Con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm<sup>2</sup>) de sección y 197 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de 15 kV desde C.S. "Hospital Militar" a C.T. "General Sanjurjo". Con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm<sup>2</sup>) de sección y 194 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de 15 kV desde C.T. "General Sanjurjo" a C.T. "Reyes Católicos". Con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm<sup>2</sup>) de sección y 409 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de 15 kV desde C.T. "Reyes Católicos" a Arqueta de Empalme EAE en cruce del Morro. Con conductores tipo RHZ1 20L (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm<sup>2</sup>) de sección y 307 metros de longitud.

Trazado de línea subterránea de 15 kV de Arqueta de Empalme EAE en cruce del Morro a C.T. "Magisterio". Con conductores tipo DHFAZ1 (Entubado) de cobre de 3(1x150 mm<sup>2</sup>) de sección y 100 metros de longitud.

Discurrirán, en la mayor parte de su recorrido, enterrada en zanja entre los centros de transformación "Mercado Barriada Sanjurjo" y Magisterio", perteneciente toda ella a la línea principal de cabecera Manzanera, pasando de uno a otro C.T., a través de otros centros como son por orden, "Hospital Militar", "General Sanjurjo", "Reyes Católicos" y arqueta de empalme EAE en Morro, discurriendo por la Avenida Doctor Marañón bordeando el mercado O'Donnell y el Paseo Vasco Núñez de Balboa hasta llegar al C.T. General Sanjurjo, siguiendo de nuevo por la Avda. Doctor Marañón, Reyes Católicos, Cruce del Morro, calle El Greco y calle Juan de Juanes hasta llegar al C.T. Magisterio en la Ciudad Autónoma de Ceuta.

2.º.- Declarar la utilidad pública, en concreto, de dicha instalación eléctrica, a los únicos efectos de lo expresado en el artículo 54.2 de la ley 54/1997, de 27 de noviembre, del sector Eléctrico.

3.º.- Aprobar la Autorización Administrativa de Construcción (Aprobación del Proyecto de Ejecución).

Una vez ejecutado el proyecto, se presentará la correspondiente solicitud de la autorización de explotación, dirigida al Servicio de Industria y Energía de la ciudad Autónoma de Ceuta para dar cumplimiento a los trámites reglamentarios ordenados en el Título VII, Capítulo II, Sección 3ª del Real Decreto 1.955/2.000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica y la disposición transitoria segunda de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del sector eléctrico.

A dicha solicitud se acompañará un certificado de final de obra suscrito por técnico facultativo competente, en el que conste que la instalación se ha realizado de acuerdo con las especificaciones contenidas en el proyecto de ejecución aprobado, así como las prescripciones de la reglamentación técnica aplicable a la materia.

El plazo establecido de solicitud de la autorización de explotación y finalización de las obras de ejecución, será de doce meses, indicando que si transcurrido dicho plazo, aquélla no ha sido solicitada, podrá solicitar el peticionario, por razones justificativas, prórrogas del plazo establecido.

Contra la presente Resolución, que no agota la vía administrativa, podrá interponerse por los interesados el recurso potestativo de reposición, en el plazo de un mes, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

Ceuta, 16 de mayo de 2018.- El Director General de Medio Ambiente y Sostenibilidad, Manuel Jurado Belmonte.

ID: A180036306-1