

V. Anuncios

B. Otros anuncios oficiales

COMUNIDAD AUTÓNOMA DE CANTABRIA

18181 *Anuncio de la Dirección General de Industria, Energía y Minas de la Consejería de Industria, Empleo, Innovación y Comercio del Gobierno de Cantabria, por el que se somete al trámite de Información Pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración, en concreto, de utilidad pública del proyecto denominado "MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR L.A.T. 12/20 KV TRETO-LAREDO_5, ENTRE EL C.T. HAWAII (12947) Y EL C.T. SOLARIUM (3958)". Expediente AT-59-2023.*

A efectos de lo previsto en el título IX de la Ley 24/2013, de 26 de diciembre, del Sector Eléctrico (BOE número 310 de 27-12-2013), además de la vigente Ley de 16 de diciembre de 1954 sobre Expropiación Forzosa (BOE número 351 de 17-12-1954) y su Reglamento, que resultan de aplicación supletoria conforme a lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 24/2013; en el capítulo V del Real Decreto 1955/2000, de 1 de diciembre, por el que se regulan las actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de instalaciones de energía eléctrica (BOE número 310 de 27-12-2000); en el Decreto 6/2003, de 16 de enero, por el que se regulan las instalaciones de producción, transporte y distribución de energía eléctrica (BOC número 19 de 29-01-2003), en el Real Decreto 223/2008, de 15 de febrero, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE número 68 de 19-03-2008); en el Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23 (BOE número 139 de 09-06-2014), se someten al trámite de información pública la solicitud de autorización administrativa previa, la autorización administrativa de construcción y declaración en concreto de utilidad pública, para la construcción de la instalación eléctrica siguiente:

"MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR L.A.T. 12/20 KV TRETO-LAREDO_5, ENTRE EL C.T. HAWAII (12947) Y EL C.T. SOLARIUM (3958)"

Peticionario: Viesgo Distribución Eléctrica, S.L. (NIF B62733159).

Finalidad: Para mejorar la calidad del servicio en la zona, se modificará la línea de Alta Tensión subterránea 12/20 kV, denominada TRETO-LAREDO_5, entre el C.T. Hawaii (12947) y el C.T. Solarium (3958). Este nuevo conductor a instalar será del tipo RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 K Al + H16 y transcurrirá por canalización proyectada.

Situación: Término municipal de Laredo.

Las características de la línea subterránea objeto de modificación son:

Situación: C/ República de Bolivia y Av. De Francia, T.M. Laredo.

Tensión nominal: 20 kV.

Tensión de servicio: 12 kV.

Condiciones de instalación: Bajo tubo.

Origen: CT Hawaii (12947)

Final: CT Solarium (3958).

Longitud: 345 m.

Conductor: RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 Al + H16

Potencia prevista a transportar: 4.789 kW.

Las obras e instalaciones que se proyectan son las siguientes:

- L.A.T. SUBTERRÁNEA 12/20 KV TRETO-LAREDO_5, ENTRE EL C.T. HAWAII (12947) Y C.T. SOLARIUM (3958)

Obra civil:

- Ejecutar 282 m de canalización en acera con 2 tubos Ø 160 mm.
- Ejecutar 21 m de canalización con reposición de hormigón con 2 tubos Ø 160 mm.
- Ejecutar 13 m de canalización en calzada con 2 tubos Ø 160 mm.
- Realizar 12 arquetas troncopiramidales.
- Realizar catas para localizar servicios.

Obra eléctrica:

- Tendido por canalización nueva de conductores RHZ1-OL 12/20 kV 1x240 Al + H16 (345 m).
- Instalar terminales y conectar nueva L.A.T. a celdas existentes en el C.T. Hawaii (12947) y C.T. Solarium (3958).

Desmontajes:

- Desmontar 20 m de conductor subterráneo y se dejará fuera de servicio el restante.

El proyecto ha sido redactado por el ingeniero técnico industrial José Luis Rebolledo Malagón y visado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos Industriales de Cantabria con número 127137, el 20 de abril de 2023.

Lo que se hace público para que pueda ser examinado el proyecto en el apartado "Información Pública" de nuestra web (dgicc.cantabria.es) y formularse, al mismo tiempo, las reclamaciones que se estimen oportunas, en el plazo de treinta días, contados a partir del día siguiente al de la publicación de este anuncio.

Asimismo, la presente publicación se realiza a los efectos de notificación previstos en el artículo 42 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.

"MODIFICACIÓN DE CONDUCTOR L.A.T. 12/20 KV TRETO-LAREDO_5, ENTRE EL C.T. HAWAII (12947) Y EL C.T. SOLARIUM (3958)". Expediente AT-59-2023. Relación de propietarios, bienes y derechos afectados														
Nº PARCELA (proyecto)	POLÍGONO	PARCELA	REF. CATASTRAL	TÉRMINO MUNICIPAL	TIPO CULTIVO	PROPIETARIO	APOYO Nº	APOYO Sup. ocupada m2	VUELO Sup. Afectada m2	CANALIZACIÓN Sup. Afectada m2	Arquetas (ud.)	SERVIDUMBRE TOTAL (apoyo y canalización) Sup. Afectada m²	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Longitud	ACCESOS (OCUPACIÓN TEMPORAL) Sup. afectada (m2)

2	-	-	5069403VP60 56N	Laredo	-	COMUNIDAD DE PROPIETARI OS "RESIDENCIA L HAWAII"				40,50	1	40,50	13,49	40,50
---	---	---	--------------------	--------	---	---	--	--	--	-------	---	-------	-------	-------

Santander, 8 de mayo de 2024.- El director general de Industria, Energía y Minas, Jose Luis Ceballos Pereda.

ID: A240022090-1